

الرقم	بيان الاعمال	وحدة الكيل	الكمية رقما وكتابة	سعر الوحدة		المبلغ الاجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
1	<p>على المقاول تثبيت مسار الخط في حرم الشارع (من خلال مساح مرخص) وتقديم كروكي معتمد بالواقع واخذ موافقة المهندس المشرف على ذلك قبل البدء بالعمل. وتكون كلفة تثبيت حدود الشارع محملة على اسعار العطاء. وفي المناطق التي يوجد خطوط صرف صحي قائمة ان يؤخذ بالاعتبار مواصفات سلطة المياه بالخصوص. و تكون الكلفة محملة على الاسعار الانفرادية للعطاء</p> <p>توريد وتمديد خطوط مياه دكتايل C40 (حسب المواصفة EN 545:2010) اقطار 150 ملم أو 100 ملم وتوريد وحفر وتمديد خطوط مياه بولي ايثيلين HDPE اقطار 180 ملم، 125 ملم، 63 ملم و 25 ملم. طبقاً لمواصفات سلطة المياه وفي الأماكن المحددة على المخططات التي يحددها جهاز الإشراف ويشمل السعر تقديم كافة ما يلزم باستثناء الفعاليات واللوازم التي خصص لها بند في جدول الكميات ويشمل السعر وليس على سبيل الحصر ما يلي:</p> <p>المخططات التنفيذية والمخططات حسب الواقع</p> <p>حفر الخنادق في جميع أنواع التربة من صخر وخرسانة وإسفلت الخ.</p> <p>أخذ عينات للأتابيب و المواد الموردة للموقع و فحصها لدى مختبرات الجمعية العلمية الملكية او اي مختبر معتمد لدى وزارة الأشغال العامة و الاسكان بالخصوص لبيان مدى مطابقتها للمواصفات.</p> <p>فحوصات الضغط والكلورة والغسيل وجميع فحوصات النوعية التي تقوم بها مديرية المختبرات وجميع متطلبات العمل.</p> <p>إعادة الأوضاع مع التسوية والطعم والدك جيداً وعلى طبقات والتأمين من مادة رمل صويلج اسفل واعلى الماسورة والعزل.</p> <p>وضع الشريط التحذيري الممغنط</p> <p>نقل ناتج الحفر خارج الموقع</p> <p>صب المقاطع العرضية بخرسانة مسلحة بقوة كسر 250 كغم / سم2 بعد 28 يوم.</p> <p>توريد وتركيب جميع القطع اللازمة من التيات والمفك والادابتر والاكواع.</p> <p>أما ضمن مناطق الأشغال العامة يكون الحفر واعادة الوضع وتغليف المواسير بالخرسانة المسلحة حسب المواصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة والإسكان ويكون ذلك محملاً ضمن سعر المتر الطولي .</p>						
1-أ	توريد وحفر وتمديد خطوط مياه دكتايل قطر 150 ملم في الاسفلت او البلاط او سطح خرساني .	م . ط	900				
1-ب	توريد وحفر وتمديد خطوط مياه دكتايل قطر 150 ملم في السيلان كوت .	م . ط	150				
1-ج	توريد وحفر وتمديد مياه دكتايل قطر 150 ملم في الارض الطبيعية او في مناطق (MC) .	م . ط	150				
1-د	توريد وحفر وتمديد خطوط مياه دكتايل قطر 100 ملم في جميع الاسطح (لاغراض الربطات مع الخطوط المقترحة قطر 150 ملم) .	م . ط	100				
1-هـ	توريد وحفر وتمديد خطوط مياه بولي ايثيلين قطر 125 ملم في الاسفلت او البلاط او سطح خرساني .	م . ط	200				
1-و	توريد وحفر وتمديد مياه بولي ايثيلين قطر 125 ملم في السيلان كوت.	م . ط	200				
1-ز	توريد وحفر وتمديد مياه بولي ايثيلين قطر 125 ملم في الارض الطبيعية في المناطق المسفلتة (MC)	م . ط	600				
1-ح	توريد وحفر وتمديد خطوط مياه بولي ايثيلين قطر 63 ملم في جميع الاسطح (لاغراض الربطات مع خطوط مقترحة قطر 4') .	م . ط	180				
1-ط	توريد وحفر وتمديد خطوط مياه بولي ايثيلين قطر 25 ملم في جميع الاسطح (لاغراض الوصلات المنزلية).	م . ط	250				
1-ي	توريد وتمديد خطوط مياه بولي ايثيلين قطر 180 ملم في جميع الأسطح (اسفلت , بلاط , سطح خرساني , تراب) .	م . ط	50				
2	<p>توريد وتنفيذ شبك الخط المقترح قطر 180 ملم أو 6' على الخط القائم قطر 125 ملم أو 4' شاملا توريد وتركيب محبس gate valves قطر 6' ضغط كل محبس 25 بار شاملا S.BOXES مع اعادة الاستطالة شاملا توريد وتركيب جميع القطع اللازمة للربط شاملا الحفريات اللازمة وإعادة الردم وإعادة الأوضاع الى ماكانت عليه سابقا ... الخ وكافة الأعمال التابعة حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .</p>	عدد	1				
3	<p>توريد وتنفيذ شبك الخط المقترح او القائم قطر 6' مع خط قائم او مقترح قطر 4' او 125 ملم شاملا توريد وتركيب محبس gate valve قطر 4' بضغط اسمي 25 بار والسعر يشمل انشاء surface box شاملا عمود الاستطالة حديد شاملا توريد وتركيب جميع القطع اللازمة للربط شاملا الحفريات اللازمة وإعادة الردم وإعادة الأوضاع الى ماكانت عليه سابقا ... الخ وكافة الأعمال التابعة حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف</p>	عدد	3				
المجموع ينقل لما يعده							

الرقم	بيان الاعمال	وحدة الكيل	الكمية	سعر الوحدة		المبلغ الاجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
4	توريد وتنفيذ شبك الخط المقترح قطر 125 ملم مع خطوط قائمة قطر 4" شاملا توريد وتركيب محبس gate valve قطر 4" بضغط اسمي 25 بار والسعر يشمل انشاء surface box شاملا عمود الاستطالة حديد شاملا توريد وتركيب جميع القطع اللازمة للربط شاملا الحفريات اللازمة وإعادة الردم وإعادة الأوضاع الى ماكانت عليه سابقا ... الخ وكافة الأعمال التابعة حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	2				
5	توريد وتنفيذ شبك الخطوط القائمة والمقترحة شاملا توريد وتركيب محبس gate valve قطر 2" بضغط اسمي 25 بار وانشاء surface box شاملا عمود الاستطالة حديد شاملا توريد وتركيب جميع القطع اللازمة للربط شاملا الحفريات اللازمة وإعادة الردم وإعادة الأوضاع الى ماكانت عليه سابقا ... الخ وكافة الأعمال التابعة حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	4				
6	توريد وتركيب Gunmetal saddle and ferrule من خط رئيسي مقترح قطر 125 ملم الى خط فرعي قطر 2" او 63 ملم وتنفيذ شبك الخط المقترح قطر 125 ملم مع الخط القائم قطر 2" او 63 ملم مع جميع مايلزم شاملا الحفريات اللازمة وإعادة الردم وإعادة الأوضاع الى ماكانت عليه سابقا.	عدد	4				
7	توريد وتركيب Self tapping saddle and ferrule من قطر 125 ملم الى الخط المقترح قطر 25 ملم شاملا الحفريات اللازمة وإعادة الردم وإعادة الأوضاع الى ماكانت عليه سابقا شاملا فصل الوصلات المنزلية عن الخط القائم وإعادة وصلها على الخط المقترح قطر 125 ملم حسب الوصفات وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	50				
8	توريد وتركيب هوائية (AIR RELEASE VALVE) قطر 40 ملم بضغط اسمي 25 بار شاملا المنهل قطر 900 ملم على الخط المقترح قطر 150 ملم وحسب المخططات المرفقة وحسب تعليمات المهندس المشرف.	عدد	1				
9	توريد وتركيب خط للغسيل (WASHOUT) قطر 125 ملم HDPE شاملا توريد وتركيب محبس gate valve قطر 4" بضغط اسمي 25 بار شاملا SUFACE BOX مع عمود الاستطالة شاملا جميع ما يلزم حسب المخططات والمواصفات ، شاملا عمل منهل خرساني قطر 90 سم شاملا الحفر والطمر وإعادة الوضع وجميع ما يلزم شاملا حديد التسليح والغطاء المعنوي HD في حالة وجود خط الغسيل داخل الاحياء السكنية او عمل المصبب حسب المخططات المرفقة في حال وجود وادي وحسب المخططات و تعليمات المهندس المشرف .	عدد	1				
10	توريد وصب خرسانته مسلحه (RCE)(250كغم/سم ³ بعد 28 يوما) لعمل تغليف لمواسير المياه والصرف الصحي شاملا الطوبار وحديد التسليح والحفريات وإعادة الطمر ونقل الفائض وإعادة الأوضاع. الخ وكافة الأعمال التابعة والكمية تقديرية .	م3	1				
المجموع الاجمالي							

خلاصة جدول الكميات

الرقم	بيان الاعمال	المجموع رقما	
		فلس	دينار
1	مجموع قيمة الاعمال		
	المجموع الكلي		
	تنزيل أو زيادة		
	المجموع الكلي بعد التنزيل أو الزيادة		

فقط دينار لا غير .

اسم وتوقيع المقاول :

التاريخ : / /