

الرقم	بيان الاعمال	وحدة الكيل	الكمية	سعر الوحدة		المبلغ الاجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
1	<p><u>على المقاول تثبيت مسار الخط في حرم الشارع (من خلال مساح مرخص) وتقديم كروكي معتمد بالواقع واخذ موافقة المهندس المشرف على ذلك قبل البدء بالعمل. وتكون كلفة تثبيت حدود الشارع محملة على اسعار العطاء. وفي المناطق التي يوجد خطوط صرف صحي قائمة ان يؤخذ بالاعتبار مواصفات سلطة المياه بالخصوص. و تكون الكلفة محملة على الأسعار الافرادية للعطاء</u></p> <p>توريد وتمديد خطوط مياه دكتايل C40 (حسب المواصفة EN 545:2010) قطر 150 ملم ، وتوريد وحفر وتمديد خطوط مياه بولي ايثلين HDPE اقطار 63 ملم ، طبقاً لمواصفات سلطة المياه وفي الأماكن المحددة على المخططات التي يحددها جهاز الإشراف ويشمل السعر تقديم كافة ما يلزم باستثناء الفعاليات واللوازم التي خصص لها بند في جدول الكميات ويشمل السعر وليس على سبيل الحصر ما يلي:</p> <p>المخططات التنفيذية والمخططات حسب الواقع</p> <p>حفر الخنادق في جميع أنواع التربة من صخر وخرسانة وإسفلت الخ.</p> <p>أخذ عينات للأبواب و المواد الموردة للموقع و فحصها لدى مختبرات الجمعية العلمية الملكية او اي مختبر معتمد لدى وزارة الأشغال العامة و الاسكان بالخصوص لبيان مدى مطابقتها للمواصفات.</p> <p>فحوصات الضغط والكلورة والغسيل وجميع فحوصات النوعية التي تقوم بها مديرية المختبرات وجميع متطلبات العمل.</p> <p>إعادة الأوضاع مع التسوية والطمم والدك جيداً وعلى طبقات والتأمين من مادة رمل صويلج اسفل واعلى الماسورة والعزل.</p> <p>وضع الشريط التحذيري الممغنط</p> <p>نقل ناتج الحفر خارج الموقع</p> <p>صب المقاطع العرضية بخرسانة مسلحة بقوة كسر 250 كغم / سم2 بعد 28 يوم.</p> <p>توريد وتركيب جميع القطع اللازمة من التيات والمقف والادابتر والاكواع.</p> <p>أما ضمن مناطق الاشغال العامة يكون الحفر واعادة الوضع وتغليف المواسير بالخرسانة المسلحة حسب المواصفات الفنية لوزارة الاشغال العامة والاسكان ويكون ذلك محملاً ضمن سعر المتر الطوالي .</p>						
1-أ	توريد وحفر وتمديد خطوط مياه دكتايل قطر 150 ملم في الاسفلت .	م . ط	430				
1-ب	توريد وحفر وتمديد خطوط مياه دكتايل قطر 150 ملم في السيلن كوت.	م . ط	40				
1-ج	توريد وحفر وتمديد خطوط مياه دكتايل قطر 150 ملم في الارض الطبيعية و في مناطق ذات اسطح اسفلتية (MC)	م . ط	700				
1-د	توريد وحفر وتمديد خطوط مياه دكتايل قطر 150 ملم في الاسفلت (في طريق تابع للاشغال العامة) .	م . ط	30				
1-هـ	توريد وحفر وتمديد خطوط مياه بولي ايثلين قطر 63 ملم في جميع الاسطح (لاغراض الربطات) .	م . ط	50				
2	توريد وتنفيذ شبك الخط المقترح قطر 150 ملم على الخط القائم قطر 200 ملم شاملا توريد وتركيب محبين gate valves احدهما قطر 6" والاخر 8" ضغط كل محبس 25 بار شاملا S.BOXES مع اعمدة الاستطالة شاملا" شاملا توريد وتركيب جميع القطع اللازمة للربط شاملا الحفريات اللازمة وإعادة الردم وإعادة الأوضاع الى ماكانت عليه سابقا ... الخ وكافة الأعمال التابعة حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	بالمقطوع	1				
3	توريد وتنفيذ شبك الخط المقترح قطر 150 ملم على خط قائم قطر 4" شاملا توريد وتركيب محبس قطر 4" ضغط 25 بار شاملا S.BOX مع عمود الاستطالة شاملا" شاملا توريد وتركيب جميع القطع اللازمة للربط شاملا الحفريات اللازمة وإعادة الردم وإعادة الأوضاع الى ماكانت عليه سابقا ... الخ وكافة الأعمال التابعة حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	بالمقطوع	1				
المجموع ينقل لما بعده							

الرقم	بيان الاعمال	وحدة الكيل	الكمية		سعر الوحدة		المبلغ الاجمالي	
			رقما وكتابة	فلس	دينار	فلس	دينار	
4	توريد وتركيب GUNNMETAL SADDLE AND FERRULE من قطر 150 ملم الى قطر 63 ملم شاملًا توريد وتركيب محبس قطر 2' ضغط 25 بار شاملًا S.BOX مع عمود الاستطالة وتنفيذ شبك الخط المقترح قطر 150 ملم مع الخط القائم قطر 2' او 63 ملم مع اعادة الوضع حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	4					
5	توريد وتركيب هوائية (AIR RELEASE VALVE) قطر 40 ملم بضغط اسمي 25 بار شاملًا المنهل قطر 900 ملم وحسب المخططات النموذجية لسلطة المياه وحسب تعليمات المهندس المشرف .	عدد	1					
6	توريد وتركيب خط للغسيل (WASHOUT) قطر 125 ملم HDPE شاملًا توريد وتركيب محبس gate valve قطر 4' بضغط اسمي 25 بار شاملًا SUFACE BOX مع عمود الاستطالة شاملًا جميع ما يلزم حسب المخططات والمواصفات ، شاملًا عمل منهل خرساني قطر 90 سم شاملًا الحفر والطعم واعادة الوضع وجميع ما يلزم شاملًا حديد التسليح والغطاء المعدني HD في حالة وجود خط القسيل داخل الاحياء السكنية او عمل المصب حسب المخططات النموذجية لسلطة المياه في حال وجود وادي وحسب المخططات وتعليمات المهندس المشرف.	بالمقطوع	1					
7	توريد وصب خرسانه مسلحه (RCE)(250كغم/سم ² بعد 28 يوما) لعمل تغليف لمواسير المياه والصرف الصحي شاملًا الطوبار وحديد التسليح والحفريات واعادة الطعم ونقل الفائض واعادة الاوضاع.الخ وكافة الاعمال التابعة والكمية تقديرية .	م ³	1					
المجموع الاجمالي								

خلاصة جدول الكميات

الرقم	بيان الاعمال	المجموع رقما		المجموع كتابة
		فلس	دينار	
1	مجموع قيمة الاعمال			
	المجموع الكلي			
	تنزيل أو زيادة			
	المجموع الكلي بعد التنزيل أو الزيادة			

فقط..... دينار لا غير .

اسم وتوقيع المقاول:

التاريخ: / /