نوع الخدمة	عمق القطع	عمق الفرشة الناعمة (Flowable Concrete)
١- مقطع عرضى (اتصالات- مياه- كهرباء)	١- لايقل عن ١٫٥ م فى جميع الاحوال	١م
٢- مقطع عرضى للصرف الصحى	أ - لايقل عن (١٫٥ م - ٢٫٥م)	١٫٥ م
	ب - لاكثر من ٢٫٥ م	٢٫٥ م



حسب مواصفات صاحب الخدمة

المقطع العرضى ضمن الطرق الرئيسية



مقطع طولى فى الطبقات

الانشائية للطرق الرئيسية والثانوية



حسب مواصفات صاحب الخدمة

المقطع العرضى ضمن الطرق الثانوية

المقاطع النموذجية لاعمال اعادة الاوضاع لمشاريع خدمات الطرق
(كتاب وزارة الاشغال العامة والاسكان رقم ٥ / مشاريع الطرق / ١٨٧١٢
تاريخ ١٤ / ٦ / ٢٠١٢

كتاب وزارة المياه والرى رقم ٧-٢-٨٣٩٠ تاريخ ٢-٧- ٢٠١٥

Purpose of Issue	Rev	Date	Authorized

THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN
MINISTRY OF WATER & IRRIGATION
YARMOUK WATER CO.(L.L.C)

Donor :

Consultant :
YARMOUK WATER CO.(L.L.C)

Project :

Title :
Standard Drawing
IN CASE OF MOPWH ROADS

Design :	Drawn :	Checked :	North :
Scale :	Date :	Authorized :	

N.T.S. at A1 Size

DWG No.

Rev.: 0