

دعوة وطنية لأجراء المناقصة – منظمة أكتد العراق

التعليمات لمقدمي العطاءات – منظمة اکتد العراق (ليتم اضافتها الى مغلف العرض التقني)

التاريخ: 17/04/2019

المناقصة N°: T/10DJY/D13/LWR/ERB/17042019/001

منظمة اکتد (وكالة للتعاون الفني والتطوير) تنفذ مشروع مساعدات إنسانية وتدعو المقاولين لتقديم العروض لإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه (شبكة المياه ومحطة الضخ) في محافظة نينوى، مدينة الموصل وقضاء تلعفر.

الوصف العام للأعمال

1. الوصف:

إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه (شبكة المياه ومحطة الضخ) في جنوب وغرب الموصل وكذلك قضاء تلعفر.

- محطة تعزيز الضخ في حي الانتصار \ خط الطول: 36.333825°، خط العرض 43.207144° شرق الموصل، محافظة نينوى.

- الانبواب الرئيسي 2 في طريق السايلو \ خط الطول: 36.325552°، خط العرض 43.12372° غرب الموصل، محافظة نينوى.

- شبكة مياه حي المنتظر \ خط الطول: 36.35781°، خط العرض 42.45876° قضاء تلعفر، محافظة نينوى.

المقاول هو المسؤول عن جميع أنواع الأعمال، والتي تشمل الخدمات المهنية والتقنية، واللوازم والمعدات والمواد، والقوى العاملة، تكاليف الشحن، وتكاليف التركيب، التكوين والاختبار والتشغيل وجميع الأعمال / الخدمات ذات الصلة لتوفير مرفق التشغيل الكامل والهيكل والمعدات وفقا للمعايير المقترحة.

2. فئة المنتج / الفئة: الاعمال / الهندسية

3. مرحلة الإنتاج: الانتهاء (النطاق الكامل والتشغيلي)

4. شروط التسليم (INCOTERM): DPP - حسب التفاصيل أعلاه.

5. مدة صلاحية العرض: الموصى بها: ستة (6) اشهر. في محطة تقوية الضخ في حي الانتصار شرق الموصل، الانبواب الرئيسي 2 في طريق السايلو غرب الموصل و/او شبكة مياه حي المنتظر قضاء تلعفر.

الإطار الزمني لإجراءات المناقصة

2019/04/24 – 11:00 ص: جلسة تقديمية لوثيقة المناقصة وعملية المناقصة

- مكتب ممثلية منظمة اکتد في الموصل، العراق، الموصل، حي الوحدة، قبل شارع السبعوي واطار المرور، رقم الدار 72/85 قرب جامع السلام.

2019/04/24 – 13:00 م: زيارة للموقع منظمة من قبل اکتد

نقطة الالتقاء مكتب ممثلية اکتد في الموصل، العراق، الموصل، حي الوحدة، قبل شارع السبعوي واطار المرور، رقم الدار 72/85 قرب جامع السلام.

مقدمي العروض المهتمين، يجب عليهم تقديم تأكيد خطي وارسال الى البريد الإلكتروني iraq.tender@acted.org قبل تاريخ زيارة الموقع.

2019/04/25 – 10:00 ص: زيارة للموقع منظمة من قبل اکتد

نقطة الالتقاء مكتب ممثلية منظمة اکتد في تلعفر: العراق، شارع الوحدة.

مقدمي العروض المهتمين، يجب عليهم تقديم تأكيد خطي وارسال الى البريد الإلكتروني iraq.tender@acted.org قبل تاريخ زيارة الموقع.

2019/05/09 – 10:00 ص: تاريخ اغلاق المناقصة.

أي وجميع العروض المقدمة بعد هذا التاريخ لن تعتبر مؤهلة.

مكتب ممثلية منظمة اکتد في أربيل: (الشارع السادس، شارع خابات) على اليمين بعد تقاطع عينكاوا، الشارع الأول على اليمين، المنزل رقم

467/1/240، حي هدياب، عينكاوا، أربيل – العراق.

مكتب ممثلية منظمة اکتد في الموصل: العراق، الموصل، حي الوحدة، قبل شارع السبعوي واطارة المرور، رقم الدار 72/85 قرب جامع السلام.
مكتب ممثلية منظمة اکتد في تلغفر: العراق، شارع الوحدة.
مكتب ممثلية منظمة اکتد في دهوك: كولفين شارع 67 مالطا حي اسلام، الشارع الثالث من إشارة مرور تلة مالطا الى وسط المدينة.

2019/05/13 – 11:00 ص: الجلسة الافتتاحية للتعطاء الفني.

مكتب ممثلية منظمة اکتد في الموصل: العراق، الموصل، حي الوحدة، قبل شارع السبعوي واطارة المرور، رقم الدار 72/85 قرب جامع السلام.

عرض المشروع

أ- السياق

يقترح شركاء Alliance2015 تنفيذ إجراء دعم المرونة للمجتمعات المضيفة والعائدين والنازحين داخلياً في العراق في المناطق "المستعادة حديثاً" في العراق، والتي تستهدف محافظتي نينوى وصلاح الدين. سيقوم الشركاء بتنفيذ نهج متكامل لتعزيز مرونة ما لا يقل عن 250,000 فرد في قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة وسبل العيش من أجل دعم جهود الاستقرار والانتعاش في المجتمعات العراقية.

الهدف العام للمشروع هو تعزيز قدرة النازحين داخليا في العراق ودعم استعادة المجتمعات المضيفة وإداراتهم. تشير المرونة في هذا السياق إلى قدرة المجتمعات المستهدفة المحددة للتعافي من الأثار السلبية للنزاع؛ هنا مع التركيز على إعادة إنشاء الخدمات الأساسية، والوصول إلى سبل العيش جنباً إلى جنب مع بناء القدرات الفنية للإدارات المحلية والمجتمع المدني.

الهدف المحدد للمشروع هو تحقيق النتيجتين التاليتين: (1) أن السكان المستهدفين داخل المناطق التي يمكن الوصول إليها حديثاً في العراق قد حسنوا من الحصول على المياه والصرف الصحي؛ (2) السكان المستهدفون داخل المناطق التي يمكن الوصول إليها حديثاً في العراق قد حسنوا من دخلهم ومصدر رزقهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

أخيراً، من خلال استهداف مجموعة من الفئات المستهدفة (النازحين والمجتمعات المضيفة والعائدين)، بالإضافة إلى العمل مع السلطات الحكومية والشركاء الوطنيين، يسعى الإجراء إلى دعم الجهود التي تعزز التماسك الاجتماعي والاستقرار والنمو المستدام الشامل والمستند على المساعدات الإنسانية المقدمة إلى هذه المجتمعات في العراق منذ بداية الأزمة.

ب- الأنشطة المقترحة

تعرضت العديد من البنى التحتية المتعلقة بإمكانية الوصول إلى المياه وإمداداتها ومعالجتها للتلف في جميع أنحاء محافظة نينوى نتيجة لسياريو ما بعد الصراع منذ عام 2017. لذلك، تهدف منظمة اکتد لأصلاح، ترقية و / أو إعادة تأهيل ما مجموعه (3) مواقع مع تسليط لضوء على تفاصيل العمل في هذا المستند.

ينصب تركيز هذا التدخل في محافظة نينوى (محافظة الموصل وقضاء تلغفر) على النظر في: شبكة إمدادات المياه العامة (خط التوزيع / النقل)، الخط الرئيسي القادم من محطات المعالجة ومحطات الضخ / التعزيز، وكذلك خط / وصلات التوزيع للمجمعات المنزلية و تعزيز / ضخ محطات المياه. يشار إلى كل موقع محدد للتدخل باسم "الموقع". من المفترض، من التقييمات الأولية، أن هناك (3) مواقع ضمن العقد المقترح، من المتوقع أن يتم إكمالها بالكامل والتحقق من صحتها من قبل المشرف المعين لمنظمة اکتد وممثل مديرية ماء نينوى خلال فترة العقد المتوقعة.

نطاق العمل - إعادة تأهيل ثلاثة (3) بنية تحتية للمياه متضررة في تلغفر والموصل

- **محطة الانتصار للتعزير:** هنا تجهز محطة الضخ المياه إلى 7 أحياء في الضفة الشرقية لمدينة الموصل: انتصار 3/2/1، ميثاق، المقاطعة، الجديدة والكرامة. تتلقى هذه المحطة إمدادات المياه من محطة المعالجة الرئيسية في نهر دجلة، والتي في الوقت الحالي لا يزال مستوى الخدمة ليس عند أقصى سعة. وبالتالي، هناك مضختين أفقيتين السطح، وآلية التدفق الزائد وغرفة المضخة تحتاج لتريفة لغرض زيادة وصول المياه إلى المجمعات السكنية بأكبر قدر ممكن.
- **خط الانبواب الرئيسي في طريق السايلو:** هنا تجهز الانبواب المياه لما يصل إلى (3) أحياء مختلفة في الضفة الغربية لمدينة الموصل: حي المحطة، حي الدواسه وحي وادي حجر. حالياً، تم تثبيت الأنبوب الموجود في الموقع فقط كتدابير للتخفيف بسبب تمزق الأنبوب الأصلي بسبب الضربات الجوية التي واجهت هذه المنطقة. وبالتالي، يُقترح خط أنابيب رئيسي مطور لزيادة وصول المياه إلى المستخدمين من خلال توفير نوعية أنابيب قادرة على تحمل الضغط.
- **ننا شبكة مياه حي المنتظر:** تم اقتراح شبكة مياه من أجل توفير الوصول إلى المياه للمستخدمين في حي المنتظر الواقع في قضاء تلغفر، والتي تضم حوالي 600 أسرة في الوقت الحالي. لا تتوفر إمكانية الوصول إلى المياه، إلى جانب نقل المياه بالشاحنات والتوظيف الفردي من قبل المستخدمين، مما يزيد من خطر انتشار ناقلات الأمراض والأمراض التي تنقلها المياه بسبب ممارسات سوء استخدام المياه والصرف الصحي. وبالتالي، يتم اقتراح شبكة مياه جديدة لهذا الموقع والتي يجب أن تتصل بشبكة تلغفر الحالية وتنتقل إلى نقاط وصول مختلفة للمستخدمين بسهولة.

ويرد وصف أوسع لكل تدخل في المواقع في الجدول الآتي بالتسلسل.

أعمال الخدمة المقترحة لكل موقع			
العنصر	اسم الموقع / الاحداثيات	المكان	نطاق العمل
1	محطة تعزيز الضخ في حي الانتصار \ خط الطول: 36.333825°، العرض 43.207144°.	شرق الموصل، محافظة نينوى.	استبدال مضختين سطحتين أفقيتين بمحرك مزود بسعة تدفق تبلغ 600 متر مكعب في الساعة وشحنة ضخ تبلغ 60 مترًا (نقطة التشغيل) مع ضغط تشغيل لا يقل عن 16 بارًا ومحرك مصنف بقدرة 185 كيلو واط مع سرعة دوران 1500 دورة في الدقيقة مع جميع المكونات الكهربائية المدرجة مثل لوحة التحكم ، قواطع الدائرة ، التبديل توقف ، الخ. بالإضافة إلى ذلك ، تشمل الأعمال ترقية غرفة الضخ لإصلاح مشاكل الصرف في الداخل وترتيب جميع أعمال الأسلاك والنوافذ والبوابات / الأبواب وأعمال الدهان اللازمة للمرفق خارجيًا وداخليًا، جنبًا إلى جنب مع إصلاح آلية الفائض الموجودة في الخزان الأرضي.
2	الانبوب الرئيسي 2 في طريق السابلو \ خط الطول: 36.325552°، العرض 43.12372°.	غرب الموصل، محافظة نينوى	استبدال الأنابيب البلاستيكية الموجودة تحت الأرض من خلال حفر الخنادق وإزالة الطبقة الخرسانية / الإسفلتية ووضع أنابيب حديد الدكتايل بقطر 400 ملم لمعايير مياه الشرب مع جميع التجهيزات اللازمة وغرف التفتيش المحددة في الموقع، فضلاً عن الردم والترميم للخندق ولطبقة الخرسانة / الأسفلت. تشمل أعمال الخدمة توصيل خط الأنابيب الجديد بالنقاط الموجودة في كلا الطرفين مع تضمين اختبار استاتيكي مائي وتشغيل مناسب بدون تسريبات.
3	شبكة مياه حي المنتظر \ خط الطول: 36.35781°، العرض 42.45876°.	قضاء تلعفر، محافظة نينوى.	تركيب 700 متر بقطر 200 ملم ، 1000 متر بقطر 160 ملم و 2000 متر بقطر 110 ملم من أنابيب PE100 المقاومة للكسر مع جميع التجهيزات والملحقات المضمنة للتشغيل الكامل وعمل مقاوم للتسرب. تشمل خدمات العمل حفر الخنادق والرمد للأنابيب ونقاط التوصيل المنزلية وهياكل غرف التفتيش والاتصال بشبكة المياه الحالية لمدينة تلعفر الواقعة على بعد نباية واحدة مدخل الحي. بالإضافة إلى ذلك، يتم تضمين اختبار الاستاتيكي المائي لضمان التثبيت السليم وتشغيل خط الأنابيب.

ح- فترة التنفيذ

ثمانية عشر (18) أسبوعًا بشكل عام. يحتاج مقدمو العروض إلى تقديم خطة عمل بناء واضحة في شكل مخطط جانبت مع أيام عمل محددة بوضوح، ومقدار العمل ووصف النشاط. يجب أن تكون خطة العمل متنسقة مع فاتورة الكميات وجميع المواصفات الفنية لكل موقع، بما في ذلك أسبوعان من الدعم لفترة التشغيل.

421/5000

خلال فترة الأسبوعين (2)، يُطلب من المقاول تعيينه جميع الموارد إلى الحقل وإجراء عمليات الشراء اللازمة لبدء العمل على مستوى الموقع. بالإضافة إلى ذلك، ستعكس هذه الفترة من خلال ضمان يتم الاحتفاظ به حتى نهاية فترة التسليم ومساعدة التشغيل. تجدر الإشارة إلى أن فترة البناء أو التنفيذ تبدأ من التاريخ الذي يوقع فيه الطرفان على الوثائق التعاقدية النهائية.

خ - تعريف انتهاء البناء

سيتم اعتبار البناء أو فترة التنفيذ مكتملة بعد ما يلي:

1. جميع أعمال الخدمات منجزة على النحو المحدد من قبل فريق اكدت الفني، المتواصل مع المقاول، سيتم توفير "انجاز جزئي للشهادة" من قبل مدير برنامج اكدت، بناءً على زيارة لمراقبة الجودة والكمية في الموقع طوال مرحلة البناء بما في ذلك مشاركة مديرية المياه.
2. بحلول نهاية فترة الضمان، المحددة في الوصف الفني، سيتم توفير "الانجاز النهائي للشهادة" بواسطة مدير البرنامج لمنظمة اكدت، بناءً على المتابعة المستمرة للمشروع بمشاركة مديرية المياه.

د- شروط عامة

1. موعد إغلاق هذه المناقصة هو 2019/05/09 في الساعة 10:00 (بتوقيت العراق). يجب أن تكون جميع الوثائق تم إرسالها إلى مكتب منظمة اكدت على العناوين التالية:

مكتب ممثلية منظمة اكدت في أربيل: (الشارع السادس، شارع خابات) على اليمين بعد تقاطع عينكاوا، الشارع الأول على اليمين، المنزل رقم 467/1/240، حي هدياب، عينكاوا، أربيل - العراق.

أو ارسالها على كل من iraq.tender@acted.org ونسخة الى tender@acted.org

في حالة التقديم الإلكتروني ، يرجى:

- اذكر الرقم المرجعي للمناقصة المذكور أعلاه في خانة الموضوع للبريد الإلكتروني.
- املاً وثيقة المناقصة، قم بتسجيلها، ختمها، امسحها صوتياً وأرسلها. الختم والتوقيعات الإلكترونية غير مقبولة إرسال بريدين الكترونيين منفصلين، المقابلين للمغلفين المنفصلين الذين تم وصفهم في الشرط رقم 5.

2. ننا تقدم جميع الوثائق باللغة الإنجليزية. يجب تقديم الشهادات والوثائق الرسمية باللغة الإنجليزية والكردية و / أو العربية.
3. سيقوم المزايدين بملء، توقيع وختم جميع صفحات هذا المستند وإعادتها وفقاً لتنسيق منظمة اکتد.

- 4- يجب على مقدمي العروض الذين يقدمون لأكثر من قطعة واحدة أو موقع أن يقدموا في نفس المغلفات المذكورة في النقطة 5، وهو عرض تقني ومالي محدد لكل قطعة وفقاً للمواصفات التالية. يجب على مقدم العروض إثبات قدرته الفنية والمالية والموارد البشرية وقدراته اللوجستية على تنفيذ جميع الحصاص أو المواقع المقدمة، وفقاً لخطة العمل في وقت الانتهاء المطلوب. يجب على مقدمي العروض الذين يقدمون عرضاً لأكثر من حصة واحدة تقديم عرض منفصل لكل قطعة وفقاً للمواصفات ذات الصلة أدناه.

- 5- يجب تقديم العرض النهائي إلى قسم الخدمات اللوجستية في منظمة اکتد في مطروفين مغلقين على النحو التالي:

1- العرض الفني (المطروف 1 من 2): يجب أن يتم تمييزه بوضوح على أنه "عرض فني - لا يتم فتحه قبل/ و 2019/05/09" ويشمل:

- الاقتراح الفني الموقع والمختوم، الشروط والأحكام التقنية.
- تعليمات مقدمي العروض و "استبيان مقدمي العروض" و "إعلان أخلاقي" مختوم وموقع.
- أوراق تسجيل الشركة (صالحة).
- شهادة الإعفاء الضريبي (صالحة).
- قائمة وبرهان على الخبرة في القيام بأعمال مماثلة (راجع الفصل F).
- قائمة الموظفين الرئيسيين المخصصة للمشروع للإدارة والدعم التقني مع السير الذاتية المحدثة (راجع الفصل F).
- قائمة وأدلة أصول الشركة المخصصة للمشروع (راجع الفصل F).
- مخطط جاننت للأنشطة (راجع الفصل F).
- المستندات الداعمة الأخرى (إن وجدت).
- شهادة المنشأ (عند الطلب).
- أوراق البيانات أو الفهارس أو أي مستندات فنية داعمة أخرى لها تقييم.
- يجب تجميع جميع أقسام وثيقة الاقتراح الفني وفقاً لذلك

2- العرض التجاري (المغلف 2 من 2): يجب تمييزه بوضوح على أنه "عرض تجاري" لا يتم فتحه قبل 2019/03/14" ويشمل:

- العرض التجاري مختوم وموقع.
- اسم وعنوان مقدم العطاء الكامل.
- نسخة من الهوية التعريفية لمقدم العطاء.
- صلاحية العرض (موصى به 6 أشهر أو أكثر).
- إثبات القدرة المالية (البيانات المصرفية / التقارير المالية)

- 6 المظاريف غير المختومة والعطاءات المتأخرة سيتم رفضها تلقائياً.
- 7 يتم رفض التلقائي للعرض الذي لا يتم فيه فصل العروض التجارية والتقنية في مطروفين منفصلين.
- 8 لن يؤدي تقديم العطاء مباشرة إلى منح العقد.
- 9 الأسعار إلزامية بالدولار الأمريكي (USD)، وتشمل ضريبة القيمة المضافة وأي / جميع الضرائب الأخرى المطبقة.

10- قد تخضع الكميات والمواصفات للتغيير بناءً على نطاق عمل المشروع المعاد تقييمه على المستوى الميداني.

11- يمكن لمقدمي العطاءات التقدم بطلب لأكثر من عقد (1) واحد حسب الرغبة، مع الإشارة إلى أنه يمكن منح كل قطعة / موقع لموردين مختلفين، وفقاً لمعايير التسجيل.

12- في حالة وجود أي أخطاء حسابية، سيتم النظر في سعر الوحدة.

13- في حالة حدوث خطأ عند كتابة الأسعار، يرجى تجاهل الصفحة. أي تعديلات، بما في ذلك استخدام سائل التصحيح (الحبر الأبيض)، ستجعل عرضك غير صالح.

14- يجب على المقاول اتباع المعايير العراقية لأنشطة البناء: الشروط العامة للعقد لحكومة إقليم كردستان والمبادئ التوجيهية والمواصفات الفنية للعراق (IGTS)، مواصفات الإسكان وإعادة الإعمار، جمهورية العراق، مواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور العراقية (SORB)، الإرشادات البيئية الوطنية، سياسات سلامة العمل، مواصفات الاختبار (NCCL&R).

15- أثناء تنفيذ هذا المشروع، سيقدم مقدم العطاء الفائز تقريرًا تقنيًا إلى مدير برنامج المياه والصرف الصحي لمنظمة اکتد ومشرف الموقع لمنظمة اکتد.

16- يجب على العارض الفائز إثبات سيولة وقدرة مالية كافية لتنفيذ المشروع مع استئصال جزئي للدفع أو في حالة تأخر الحوالة بسبب قوة القاهرة.

17- لضمان استخدام الأموال على وجه الحصر للأغراض الإنسانية ووفقاً لمتطلبات امتثال الجهات المانحة، تخضع جميع عروض العقود لشروط عدم ظهور المقاولين في قوائم مكافحة الإرهاب، تشبهاً مع سياسة منظمة اکتد لمكافحة الإرهاب. تحقيقاً لهذه الغاية، تحتفظ منظمة اکتد بالحق في إجراء عمليات تدقيق لمكافحة الإرهاب على المقاول وأعضاء مجلس إدارته والموظفين والمتطوعين والخبراء الاستشاريين ومقدمي الخدمات المالية والمقاول من الباطن.

ملاحظة: تتبنى نهج عدم التسامح مطلقاً تجاه الفساد وتلتزم باحترام أعلى المعايير من حيث الكفاءة والمسؤولية والشفافية في أنشطتها. على وجه الخصوص، تبنت منظمة اکتد مقاربة تشاركية لتعزيز وضمان الشفافية داخل المنظمة وأنشأت مركز تنسيق للشفافية (فريق الشفافية يشرف عليه مدير التدقيق والشفافية) عبر عنوان بريد إلكتروني محدد. على هذا النحو، إذا كنت تشاهد أو تشك في أي فعل غير قانوني أو غير لائق أو غير أخلاقي أو ممارسات تجارية (مثل التماس أو قبول أو محاولة تقديم أو قبول أي رشوة) أثناء عملية تقديم العطاءات، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى transparent@acted.org.

ف- شروط محددة:

1. يجب أن تكون جميع وحدات القياس وفقاً للنظام العالمي للوحدة المترية.
2. يجب على مقدمي العروض تقديم عرضهم وفقاً لفاتورة الكميات والمواصفات الفنية المقدمة.
3. يجب على مقدمي العروض تقديم نسخة صالحة من جميع تسجيلاتهم داخل محافظة نينوى - حكومة العراق الفيدرالية أو إثبات القدرة على العمل بشكل قانوني في المنطقة قبل توقيع العقد.
4. تحتفظ منظمة اکتد بالحق في الاتصال بالخبرات السابقة وأي سلطة مالية أو أمنية للتحقق منها.
- 5- يلتزم المقاول بخطة منظمة اکتد للإدارة البيئية والمراقبة (EMMP):

أ) خلال مرحلة بناء المشروع

ب) خلال المرحلة التشغيلية لهذا المشروع

ج) يجب أن تتضمن كلتا المرحلتين المواضيع التالية، على سبيل المثال لا الحصر:

- التربة، الجيوتقنية، الجيولوجيا والجيولوجيا المائية
- دليل الطوارئ وخطة الطوارئ
- موارد المياه (حماية المياه السطحية والجوفية)
- جودة الهواء
- الضوضاء والاهتزاز
- الصحة العامة والسلامة (الموظفين والمقيمين).

د- معيار الاختيار:

سيتم تقييم العروض الواردة بناءً على المعايير التالية:

40 % اقتراح تجاري

60 % اقتراح فني:

#	CHAPTER	الوزن / التقاط	شروط
a.	خبرة في العمل	40%	العمل العام: 5% عمل خاص: 20% تجربة المنظمات غير الحكومية: 15%
b.	شؤون الموظفين	25%	موظفو الإدارة: 5% الكوادر الفنية: 10% الموظفون الميدانيون: 10%
c.	أصول الشركة	20%	قائمة وإثبات المعدات والآلات الخفيفة والثقيلة للشركة
d.	خطة العمل المقترحة	15%	التسلسل المنطقي لانتهاء الأعمال. الإطار الزمني مقارنة بمدة المشروع.
	المجموع	100%	(60% : الوزن)
	: الحد الأدنى المطلوب	60%	أو في حالة تطبيق أحد عوامل الاستبعاد التالية: -عدم إثبات اي خبرة في مجال الخدمات التي يتقدم لها المورد. -خطة العمل المقترحة لا تناسب مدة المشروع. -الأصل / المواصفات غير مناسبة أو غير مكافئة للمواصفة الموضحة في مستندات المناقصة.

اسم ومركز ممثل مقدم العطاء المخول

توقيع المخول

نهاية التعليمات للمقدمي العطاءات

العروض الفني

(ملف 1 من 2)

التقييم الفني - منظمة اکتد العراق

• خبرة العمل 40 %

ملاحظة: استخدم ورقة مفصلة في حالة ادراج تفاصيل اضافية اخرى

الجدول (1): خبرة الشركة

#	اسم المشروع	الموقع	المدة الزمنية "التاريخ من و إلى"	قيمة المشروع	اسم الزبون	النوع	تفاصيل الاتصال بالمرجع

التقييم من حيث:

- خبرة العمل العامة (إجمالي السنوات والخبرة في المجال) 5 %
- خبرة عمل معينة ذات صلة بالنطاق الذي يشمل: 20%
 - خبرة في إصلاحات البنية التحتية للمياه (مثل وحدات المعالجة ، ومحطة ضخ مضخة المياه ومشاريع إعادة تأهيل شبكات المياه
 - خبرة في العمل مع المنظمات غير الحكومية الدولية في نفس السياق (محافظة نينوى)
 - الخبرة السابقة في العمل منظمة اکتد
 - المدة والميزانية والمراجع للمشاريع.
 - القيمة الإجمالية للمشروعات المنجزة.
- تجربة مع منظمة غير حكومية كزبون (بعد فحص المرجع): 15%.

الموظفون (كل من الدائمين والمخصصين للمشروع) 25 %

يجب أن يتضمن العرض سيرة ذاتية مفصلة لكل موظف، مع دمج وتمثيل هيكل الإدارة والدعم الفني بشكل واضح. يتم تحديد الحد الأدنى من المتطلبات لكل وحدة إعادة تأهيل تتوقعها للهيكل الإداري:

الهيكل الإداري:

- مدير المشروع.
- المسؤول المالي.
- المسؤول اللوجستي.
- مسؤول السلامة والأمن.
- مسؤول الموارد البشرية.

هيكل الدعم الفني: يمكن مشاركته بين المواقع، إذا سمح تسلسل الأنشطة المقترحة في خطة العمل بما يلي:

- المشرف على الموقع الرئيسي / مهندس 10 + خبرة سنوات
- مهندس مدني خبرة 5+ سنوات.
- مهندس ميكانيكي خبرة 5 سنوات.
- مهندس كهرباء خبرة 5+ سنوات.

الفنيين الميدانيين:

- عامل الكهرباء.
- سباك
- بناء.
- فني مختبر.
- ميكانيكي.
- مشغل الآلات الثقيلة.
- مراقب عمال.

التقييم من حيث:

- الهيكل الإداري والمؤهلات (الخلفية الأكاديمية وعدد سنوات الخبرة) 5%.
- هيكل الدعم الفني (عدد وخبرات المهندسين المدنيين والميكانيكيين والكهربائيين) 10 %.
- الموظفون الميدانيون (عدد وتخصص الفنيين) 10%.

تقييم الموظفين يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار المشاريع الحالية الجارية للشركة مقارنة بجدول العطاء والكادر المطلوب لاستكمال الأعمال في الوقت المحدد والحفاظ على معايير الجودة.

الجدول (2): الهيكل الإداري

الاسم	الموقع	المؤهل العلمي	مجموع سنوات خبره

الجدول (3): هيكل الدعم الفني

الاسم	الموقع	المؤهل العلمي	مجموع سنوات خبره

الجدول (4): الفنيين الميدانيين

الاسم	الموقع	المؤهل العلمي	مجموع سنوات خبره

يجب أن يشتمل العرض على السيرة الذاتية المفصلة لكل الموظفين الذين يشكلون هيكل الإدارة وهيكل الدعم الفني.

أصول الشركة (كل من العامة والمخصصة للمشروع) 20 %

يعتمد الحد الأدنى من المتطلبات على كل احتياجات الموقع، كما هو مطلوب للإنجاز من الناحية الكمية والنوعية، يجب أن يكون لدى مقدم العطاء، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي لكل موقع: مركبتان (2) حمل رباعية الدفع (بيك اب)، شاحنة واحدة (1) حمولة (8) طن وواحدة (1) حمولة (4) طن لنقل المواد، واحد (1) ناقلة للمياه، واحد (1) ضاغط التربة، حفارتان (2) هيدروليكية، واحد (1) رافعة، واحد (1) آلة تقطيع الصخور، جرافة مجرفة (1)، آلتين لحام انصهار كهربائي (2)، جهاز اختبار هيدروليكي (1) (ضاغط هواء بضغط 16 بار أو ما شابه).

وضع المالك	الرقم	الموديل	الاصول

يجب أن يشمل التقييم:

- قائمة المعدات المملوكة للشركة.

- إثبات القدرة على الحصول على الأجهزة المطلوبة (اتفاقية الإيجار / تأكيد مورد الآلات)

يجب أن يأخذ تقييم أصول الشركة في الاعتبار المشاريع الحالية الجارية للشركة مقارنة بحجم المناقصات والمعدات اللازمة لإكمال الأعمال.

• خطة العمل المقترحة 15 %

يرجى إرفاق مخطط جانت.

التقييم من حيث:

- التسلسل المنطقي لانتهاء الأعمال.
- الإطار الزمني مقارنة مع مدة المشروع.
- القوة العاملة والمعدات المخططة لكل نشاط.

ضمان الجودة 10 %

• ملاحظات

- يرجى ملاحظة أن سجل التقييم الفني يتكون من 100 نقطة ولكن مرجح بنسبة 60 % من مجموع نقاط العطاء. يتم توزيع 100 نقطة كما في الجدول أعلاه.
- سيتم استبعاد المقاولين الذين يحرزون أقل من 60% من إجمالي الفحص الفني من متابعة عملية تقديم العطاءات أو في حالة وجود أحد عوامل الإلغاء التالية:
 - عدم إثبات أي خبرة في مجال الخدمات التي يتقدم لها المورد.
 - خطة العمل المقترحة لا تناسب مدة المشروع.
 - الأصل / المواصفات غير مناسبة أو غير مكافئة للمواصفة الموضحة في مستندات المناقصة
- يرجى ملاحظة أن العروض الفنية سيتم تقييمها وفقاً لمدى كفاية الموارد للأعمال المقترحة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقييم العروض المالية بالتناسب. سيتم منح العقود للعروض الحاصل على أعلى تقييم
- منظمة اکتد لها الحق في إلغاء أي من المواقع أو المشاريع المدرجة تحت كل حصة إذا لزم الأمر على أساس الحاجة على أرض الواقع.
- يحق لمقدمي العروض التقدم بطلب لأكثر من حصة واحدة، فقط إذا أثبتوا قدراتهم (من حيث الإطار الزمني، الموظفين، المالية والتقنية والمعدات) للعمل على أكثر من حصة واحدة في وقت واحد.
- إذا اعتذر المورد بعد تقديم عرضه، فسيتم رفض عرضه اللاحقة لمدة 6 أشهر.
- لا يمكن لمقدمي العروض تقديم أكثر من عرض باسم الشركة نفسها.
- يجب أن يتضمن كل عطاء مخولاً فريداً للشركة وتوقيع ورقم هاتف وختم وعنوان للبريد الإلكتروني. وأي تشابه يمكن أن يؤدي إلى رفض جميع مقدمي العروض ذات الصلة

اسم ومركز ممثل مقدم العطاء المخول

توقيع المخول

دفتر الشروط الفنية – منظمة اکتد العراق

الفصل الأول: مقدمة

1.1.1 الحصة 1: تركيب شبكة مياه في حي واحد داخل قضاء تلعفر (حي المنتظر)

1.1.1.1 الغرض من المشروع:

هذا المشروع جزء من برنامج أكبر لتحسين مرونة المجتمع من خلال الاستثمار في البنية التحتية للمياه والنظافة الصحية. الغرض من هذا التداخل هو توفير مصدر مياه موثوق به من حيث الكمية والجودة، وضمان وصول كمية كافية من المياه إلى المستفيدين المستهدفين.

2.1.1 الغرض (دفتر الشروط الفنية)

الغرض دفتر الشروط الفنية هو إكمال جميع الأعمال اللازمة في هذا الموقع ، وفقاً للمواصفات والكميات المفصلة في الفصلين الثالث والرابع.

3.1.1 نطاق العمل :

حي المنتظر في مدينة تلعفر يتطلب تركيب شبكة أنابيب حيث لا يوجد نقص في البنية التحتية من هذا النوع داخل الموقع المستهدف. يتعين على السكان الحاليين الاعتماد على نقل المياه بالشاحنات والخراطيم اليدوية من المناطق المحيطة لجمع بعض كميات المياه التي لا تكفي لتغطية معظم الاحتياجات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، هناك اتجاه لزيادة العائدين من السكان خلال بداية العام، مما يزيد من احتياجات استهلاك المياه في المنطقة مما يجعل هذا المشروع ذا أولوية عالية لتجنب أي تفشي للأمراض التي تنقلها المياه.

تقترح إجراء اتصال من خط أنابيب المياه الرئيسي من مدينة يبلغ قطرها الاسمي (DN) 200 مم (8 بوصات) بطول إجمالي يبلغ 700 متر ؛ خط أنابيب فرع من DN 160 مم (6 بوصات) بطول إجمالي 1000 متر ؛ وخط أنابيب فرع من DN 110 مم (4 بوصات) بطول إجمالي 2000 متر. إن مواد الأنابيب والتجهيزات المطلوبة هي مقاومة للتكسير بالضغط CR 100 - وفقاً للمواصفات الفنية في فاتورة الكميات.

2.1 الحصة 2: إعادة تأهيل محطة التعزيز في شرق الموصل - حي الانتصار

1.2.1 الغرض من المشروع:

هذا المشروع جزء من برنامج أكبر لتحسين مرونة المجتمع من خلال الاستثمار في البنية التحتية للمياه والنظافة. الغرض من إعادة التأهيل بموجب هو زيادة كمية ونوعية المياه بما يضمن توافر المياه في منطقة الخدمة المستهدفة.

2.2.1 لغرض من دفتر الشروط الفنية

الغرض من دفتر الشروط الفنية هو إكمال جميع الأعمال اللازمة في إطار هذا المشروع ، وفقاً للمواصفات والكميات المفصلة في الفصلين الثالث والرابع.

3.2.1 نطاق العمل

تزود الانتصار للتعزيز المياه ما يصل إلى 7 أحياء في الجانب الشرقي من مدينة الموصل ، مصدرها الرئيسي من محطة تميم للضخ. حالياً ، لا يمكن لمحطة التعزيز هذه توفير كمية المياه حسب التصميم الأصلي ، مما يتطلب تركيب مضخة عدد (2) طاردة مركزية سطحية ، بالإضافة إلى ترقية / إصلاح الغرف لتوفير بيئة آمنة للعمل. توجد داخل هذه المحطة 4 مضخات سطحية ، مع وجود مضختين خارج الخدمة ، وتقترح منظمة اکتد استبدال جميع المعدات غير الوظيفية (المضخات ، المضخات الكهربائية ، المحركات ، إلخ) وإصلاح غرفة الضخ مثل نظام الصرف الصحي ، الطلاء ، استبدال النوافذ ، ترقية الدوائر الكهربائية ، إلخ. وفقاً للمواصفات الفنية في فاتورة الكميات والرسومات.

3.1 الحصة 3: إعادة تأهيل شبكات المياه التالفة في غرب الموصل - خط الانبواب الرئيس في طريق سيلو:

1.3.1 الغرض من المشروع:

هذا المشروع جزء من برنامج أكبر لتحسين مرونة المجتمع من خلال الاستثمار في البنية التحتية للمياه والنظافة. الغرض من إصلاح الشبكات التالفة هو زيادة كمية المياه وجودتها وضمان وصول كمية كافية من المياه إلى منطقة الخدمة المستهدفة.

الغرض من دفتر الشروط الفنية هو إكمال جميع الأعمال اللازمة في إطار هذا المشروع ، وفقاً للمواصفات والكميات المفصلة في الفصلين الثالث والرابع.

2.1.1 نطاق لعمل

يعد خط الأنابيب الرئيس في طريق السايلو جزءاً من خط انبوب رئيس كبير والمتصل مع محطة الايمن القديم لمعالجة المياه لتجهيز المياه لشبكة توزيع المياه في كل غرب الموصل. يقوم خط الأنابيب الرئيسي هذا بتغذية المياه إلى 4 أحياء كبيرة متصلة بهذا الخط. خط الأنابيب الحالي قديم ومكسر في عدة نقاط ، وبالتالي فإن وحدة المرونة والمقاومة للمادة قد ضعفت مما تسبب في تقليل توافر المياه ، وتدفعها وضغطها الى المستفيدين.

هذا يترك أيضاً الشبكة عرضة للتلوث ، مما يؤثر على جودة المياه والصحة العامة في المجتمع. بالإضافة إلى ذلك ، تم زيادة الطلب على المياه بشكل كبير من خلال الجمع بين ارتفاع عدد السكان من كل من المجتمعات المضيفة والنازحين داخليا. من الضروري استبدال خط الأنابيب الحالي لتوفير إمدادات مياه مستدامة وحلول طويلة الأمد للمجتمع.

ستقوم منظمة اكدت باستبدال ما يقرب من كيلومتر واحد من الأنابيب من الأنابيب البلاستيكية إلى أنابيب الحديد الدكتايل بقطر 400 ملم مع تضمين جميع الأعمال المطلوبة (الحفر ، الردم ، التوصيلات ، الصمامات ، غرف التفطيش ، إلخ ...) ، وفقاً للمواصفات الفنية في فاتورة الكميات والرسومات.

الفصل 2: المتطلبات العامة لجميع الحصص:

تتضمن المتطلبات العامة نظرة عامة على الأعمال التي يجب القيام بها في إصلاحات البنية التحتية للمياه على النحو التالي:

- على مقدم العطاء أن يكون لديه الخبرة الفنية والقدرة المالية للقيام بهذه الأعمال.
- يرفق مقدم العطاء مع عرضه المالي والتقني جميع المستندات التي تثبت تنفيذ مشاريع مماثلة. يكون للمنظمة الحق في التحقق من ورشة المقاول وتقييم تجربته مع الأسئلة المتخصصة لمعرفة قدرته على تنفيذ الأعمال.
- مطلوب من المقاول معرفة الموقع وتنفيذ جميع التحليلات اللازمة لتحديد خصائص المواد والمعدات المستخدمة أو المثبتة لإنجازات موقع البناء.
- يجب على المقاول رعاية جميع أوجه القصور (لأعمال تركيب المعدات المدرجة في دفتر الشروط) وإكمال أي عمل بنجاح.
- يجب على المقاول اختبار جميع المعدات التي قام ببنيتها لمدة 24 ساعة بعد التثبيت وجميع التكاليف المرتبطة بالتعاقد.
- يقترح فترة سنة واحدة كضمان فترة تشغيل كاملة من المعدات المثبتة وأداء الأعمال.
- يجب الموافقة على أي تعديلات على التصميم الأصلي قبل التنفيذ بعد المناقشة والاتفاق بين جميع الأطراف المعنية.
- يجب التحقق من أي تحديثات عمل طفيفة على مستوى الموقع من قبل المشرف منظمة اكدت على موقع من خلال التواصل المناسب مع المدير / المشرف.
- يجب تنفيذ جميع أعمال التنفيذ وفقاً لفاتورة الكميات، والمواصفات الفنية والرسم ، ويجب مراقبة العمل واعتماده من قبل مشرف الموقع لمنظمة اكدت ومهندسي دائرة المياه.
- أي عمل لا يتوافق مع المواصفات الفنية والجودة القياسية أثناء التنفيذ ، يحق لمهندسي منظمة اكدت ودائرة المياه في الموقع إلغاء العمل ومطالبة المقاول بإعادة تنفيذ العمل.
- يجب أن يكون مقدم العطاء على دراية بجميع اللوائح العراقية وأن يطبقها بصرامة ، بالإضافة إلى المواصفات الفنية المفصلة في هذا المستند ، أثناء التنفيذ.
- يجب على مقدم العطاء تقديم المواصفات الفنية للمواد وبلد المنشأ ونوع جميع المواد المقدمة من قبله ، ويجب أن تكون جميع العناصر جديدة وغير مجددة وسيتم إعطاء أعلى العلامات لأفضل المواد عالية الجودة. تقديم الفهارس أيضاً.
- يتم قبول فقط العناصر / المعدات الجديدة. جميع المواد واللوازم (المنتجات) المشاركة في تكوين الأعمال ستكون ذات جودة عالية وستأتي من المصانع المعتمدة. سيسمح للمشرف على الموقع خلال جميع مراحل البناء بالتحقق في منشأ جميع المعدات والمواد وطلب وثائق وشهادات إضافية من مقاول ؛
- يجب أن تفي جميع المواد والمعدات والتجهيزات المستخدمة في تكوين الأعمال ، مثل الأسمنت و مواد الإضافات والأنابيب والتجهيزات والصمامات والجبس، والتسييج ، وما إلى ذلك ، بالمعايير العراقية ، أو معيار التدريب الدولي المحدد إذا لزم الأمر في المواصفات الفنية.
- يجب على المقاول التأكد من أن: جميع المعدات التي يركبها / تكون جديدة وليس مجددة لجميع العناصر المدرجة.
- تقديم عرض فني مفصل وواضح يشير إلى جودة المواد المقدمة.
- ملاحظة: يحق لمنظمة اكدت رفض العروض الفنية في حالة عدم وضوح مواصفات العناصر وفي حالة العروض غير المكتملة بعد ابلاغ مقدم العطاء وإعطائه فترة زمنية ، تحددتها منظمة اكدت، ولم يقم المقاول بالإجابة خلال تلك الفترة.

السلامة والأمن:

- المقاول هو المسؤول عن أمن موظفيه والمعدات والآلات.
- لا يمكن اعتبار منظمة اكدت مسؤولة عن أي أضرار تتكبدها الإصابة أو الضرر أو الخسارة.
- سوف يضمن المقاول توفر معدات السلامة المناسبة بشكل دائم في جميع المواقع. المقاول مسؤول عن سلامة الموقع.
 - يضمن المقاول أنه في أي وقت ، بما في ذلك بعد ساعات العمل ، يتم تعريف الموقع بحواجز علامات التحذير ، لتجنب إمكانية الوصول للأشخاص غير المصرح لهم ، وخاصة الأطفال.
 - سوف يضمن المقاول وجود بدوام كامل عامل واحد من ذوي الخبرة والمؤهلين لكل موقع مسؤول عن سلامة العمليات.
 - سوف يقوم المقاول بتوفير والإبقاء بذلك على التأمين ضد جميع المخاطر فيما يتعلق بممتلكاته وأي معدات تستخدم لتنفيذ هذا العقد. لا تتحمل منظمة اكدت أية مسؤولية عن أية خسائر أو أضرار للمنتجات المشتراة والمتكبدة خلال فترة الأداء وقبل قبول هذه المنتجات.
 - سوف يقوم المقاول بتوفير والإبقاء بذلك على جميع تعويضات العاملين المناسبة والتأمين ضد المسؤولية ، أو ما يعادلها ، فيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي لجمهورية العراق.
- يكون المقاول مسؤولاً مسؤولية كاملة ، في أي وقت ، عن معداته وموظفيه. في حالة فقدان المعدات أو إصابة الموظفين ، لن تتحمل منظمة اكدت المسؤولية بأي حال من الأحوال.

الفصل 3: المواصفات الفنية لجميع القطع

3.1. التثبيت الميداني / الإعداد

- تقع على عاتق المقاول جميع نفقات تركيب الموقع وكذلك المخزن، وتركيبه، وصيانته، والحراسة والهدم، والتفريغ، والتصنيف، وكذلك إيداع المواد.
- المقاول سيكون مسؤولاً أيضاً عن توريد وتركيب علامات البناء حسب توجيهات مدير المشروع أو ممثله. سوف يحتفظ بجرد المخزن.
- يجب على المقاول قبول الأرض / الموقع في المدينة كما هو. في الموقع وحول الأعمال المخططة، سيتم تنظيف التربة وتطهيرها بعناية من أي أشياء أو مواد قد توجد هناك. يجب تطهير الموقع الذي سيتم بناء الهيكل عليه، وستتم إزالة جميع العوائق من الأحجار والمواد والقمامة من جميع أنواع الأخشاب والأشجار. وإزالة المواد المذكورة خارج حدود الحقل المطلوب التخلص منها بطريقة يحددها مدير المشروع والمشرف على الموقع.
- يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن المواءمة والمنسوب والأبعاد لكل جزء من أجزاء العمل. يجب على المقاول توفير مواد العمال، وما إلى ذلك اللازمة لوضع علامات مرجعية وعلامات المعايير (بنج مارك) والاحتفاظ بها ما دامت مطلوبة وموجهة.
- يجب على المقاول اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة وتوفير جميع الإضاءة الاصطناعية والطاقة للتنفيذ السليم والأمن للأعمال وحمايتها. لجميع العدادات، الأسلاك والتركيبات المؤقتة، يجب دفع جميع الرسوم وتغيير وتكيف وصيانة الأعمال المؤقتة حسب الضرورة وإزالتها وجعلها جيدة عند الانتهاء.
- يجب على المقاول توفير وتركيب جميع الرافعات والسلاسل والسقالات والتدريج والمعالج والقماش المشمع والأدوات والمركبات والمنشآت الأخرى (الميكانيكية وغيرها) والسماح بتغييرها وصيانتها وإبقائها بحالة جيدة وحسب الاقتضاء وفي النهاية إزالتها من الموقع وجعله جيداً.
- يتعين على المقاول توفير جميع الحواجز المؤقتة، والسياج، والتخزين، وقضبان الحماية، والبوابات، وما شابه ذلك، الذي يكون ضرورياً لحماية العامة والآخرين، من أجل التنفيذ الصحيح للأعمال، يجب عليه إزالتها جميع الأوساخ والقيام بأعمال تنظيف الموقع فور اكتمال الأعمال وواصلح جميع المنشآت والعناصر المتضررة وجعله جيداً.

2.3. النقل والتخزين

- نقل واستيراد جميع العناصر المطلوبة كما هو موضح في فاتورة الكميات داخل أو خارج البلد إلى موقع العمل هي مسؤولية المقاول.
- المقاول مسؤول عن تقديم الموافقات أو المستندات الخاصة به لتمرير نقاط التفتيش إلى تلغرف أو الموصل لنقل المواد والموظفين.
- يضمن المقاول حماية المعدات خلال جميع عمليات النقل.
- يضمن المقاول نقل وتفريغ أجهزته وكذلك المعالجة اللازمة لتركيب أماكن التخزين المناسبة. علاوة على ذلك، فإن المقاول مسؤول عن الحفاظ على مواد جيداً، وقبل التجميع يجب ان يعرف:
- أماكن التخزين تحت تصرفه؛
- الظروف المحيطة لهذه المواقع.
- سيأخذ المقاول جميع الأحكام الخاصة بتعبئة قطع الغيار، مع تحديد شروط تخزينها لضمان الحفاظ عليها بشكل مثالي لحين استخدامها.

3.3. تنصيب شبكات المياه:

1. قم بزيارة الموقع ومسح المنطقة
2. تنظيف وتسوية موقع العمل، مع التخلص من جميع القمامة
3. حفر الخنادق كما هو مبين في الخطط المقدمة
4. قطع، تنظيف والتخلص من الخرسانة والأسفلت، الأنابيب القديمة، وغيرها من القمامة
5. قم بتركيب الأنابيب الجديدة كما هو موضح في فاتورة الكميات والوثائق الفنية وتوصيلها بنظام إمدادات المياه الرئيسي الحالي
6. تنصيب وصلات الاتصالات المنزلية
7. تركيب الصمامات وغرف التفتيش بشكل متزامن في المواقع كما هو موضح في الخطط المقدمة
8. فصل اتصالات الأنابيب القديمة
9. تنظيف واختبار الضغط على الشبكة المثبتة حديثاً
10. ملء ورص الخندق المحفور بالتربة
11. إصلاح الأسفلت أو الخرسانة التالفة أثناء الحفر
12. تنظيف موقع العمل وإزالة كل القمامة
13. المشاركة في التسليم للسلطات المحلية
14. وجميع الأنشطة اللازمة لإنجاز أعمال فاتورة الكميات، وفقاً للمعايير الوطنية والأوصاف التقنية.

يجب مراعاة الاجرائات اللازمة في جميع الأوقات للحد من انقطاع إمدادات المياه. لن يحدث انقطاع في شبكة المياه الحالية لتركيب شبكة المياه الجديدة إلا بتعليمات من السلطات المحلية لتقليل وقت التوقف عن الإمداد بالمياه. من المتوقع أن تحدث الخطوات من 2 إلى 6 على مراحل لتحقيق ذلك. ستتألف كل مرحلة من جزء فقط من المجتمع وشبكة المياه. سيتم تحديد المراحل خلال زيارة الموقع بالتشاور مع السلطات المحلية. سيتم إجراء الأعمال في جميع الأوقات بالتنسيق وتحت إشراف المهندسين من منظمة اكدت والسلطات المحلية.

1. قم بزيارة الموقع ومسح المنطقة
2. شراء وتثبيت مضخة معززة ، المحرك والتجهيزات المرتبطة بها وفقا لمواصفات فاتورة الكميات
3. قم بتوصيل المضخة في محطة الانتصار التعزيزية
4. شراء وتركيب وتوصيل جميع المواد الكهربائية (المبدل ، المشغل ، والكابلات ، وغيرها) لتشغيل النظام. يجب وضع جميع المفاتيح على لوحة كهربائية جديدة وتخزينها في خزانة كهربائية جديدة في محطة الضخ
5. اختبار المضخة لتلبية المواصفات المنصوص عليها في فاتورة الكميات
6. تنظيف موقع العمل وإزالة جميع القمامة
7. المشاركة في التسليم للسلطات المحلية
8. وجميع الأنشطة اللازمة لإنجاز عمل لفاتورة الكميات، وفقاً للمعايير الوطنية والأوصاف التقنية

3.1. الامتثال للمعايير - عدم وجود معايير

- يجب أن تمتثل الأصول والصفات والخصائص والأنواع والأبعاد والكتل وطرق وضع العلامات والاختبار والفحص وتلقي المواد والمواد لمعايير (ISO) أو المعايير المعمول بها في العراق ، والموافقة عليها أو المعمول بها في وقت توقيع العقد.
- يجب على المقاول معرفة "المعايير" العراقية والمعايير الفنية الدولية المرتبطة بنطاق العمل.
- بشكل مشابه ، في حالة ان يطبق المقاول معايير مختلفة وينحرف عن تلك المشار إليها ، سيُطلب من مقدم العطاء تحديد المعايير المعتمدة. منظمة اكدت، في هذه الحالة ، تحتفظ بالحق في قبول أو عدم قبول هذه المعايير.
- المعايير واللوائح المشار إليها في هذا المستند إرشادية من أجل تحديد الجودة والقواعد المعتادة للمقاومة والأداء المطلوب.

6.3. تنظيم وسلامة ونظافة مواقع البناء

- يقدم المقاول مع عرضه اقتراحاً لتركيب موقعه مع الإشارة إلى منطقة التخزين والمستودع وما إلى ذلك والموقع المرغوب فيه في الحقل ، وسوف يتلقى من مدير المشروع التعليمات النهائية لتركيب موقع.
- سيتم تثبيت المرافق مثل السياج والحراسة والأمن وما إلى ذلك من قبل المقاول وسيتم صيانتها خلال فترة التنفيذ.

الفصل 4: التنسيق وإدارة العقود 1

4.1. جهة الاتصال

يجب على المقاول تقديم قائمة الاسماء لنقاط الاتصال المسؤولة عن جميع الاتصالات الرسمية إلى منظمة اكدت. سوف يشمل التواصل على سبيل المثال لا الحصر:

- إدارة العقود إلى الإدارة اللوجستية ؛
- متابعة العمل وجميع الجوانب الميدانية لقسم البرنامج ؛
- لتنسيق المالي مع الإدارة المالية لمظمة اكدت.

4.2. اجتماع التنسيق والإشراف

- خلال مدة العمل ، سيقوم مدير مشروع اكدت أو المشرف على الموقع أو المندوب بتنظيم اجتماعات دورية أو مخصصة في الموقع أو في أي مكان آخر مناسب.
- سوف يحضر المقاول أو ممثله المفوض والمؤهل حسب الأصول جميع هذه الاجتماعات. سيتمكن مهندسي البلدية ومديرية المياه من الحضور.
- سيتم عقد اجتماعات عادية على أساس أسبوعي وستعقد اجتماعات خاصة في حالة احتياجات أي طرف. في جميع الحالات ، سيتم تسجيل النتائج والتوصيات في دفتر الموقع الذي تم إعداده لهذا الغرض من قبل المقاول ، وسيتم أخذ محاضر الاجتماعات مع ورقة الحضور والتحقق من صحتها.
- سيتم تنظيم اجتماع مسبق قبل البدء بالاعمال للتحقق من صحة المستندات الفنية المتعلقة بتنفيذ العقد.

الفصل الخامس: عملية التسليم لجميع القطع.

سيتم تطبيق عملية التسليم على جميع الحصوص بالطريقة نفسها كما يلي:

1.1. اختبارات

- يجب على المقاول إجراء جميع الاختبارات اللازمة لإثبات صحة جميع المعدات المثبتة ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية المذكورة أعلاه على نفقته وعلى مسؤوليته.
- سيتم تضمين فترة التشغيل في خطة العمل قبل فترة البناء وقبل شهادة الإنجاز.

2.1. تسليم المشروع النهائي

- سيشهد الانتهاء من المشروع الإنشاء الكامل لجميع البنية التحتية المطلوبة وتوفير فترة التشغيل المنصوص عليها في السابق. سيتم إغلاق المشروع ، بمجرد إجراء الاختبارات الناجحة وتسليم نتائج المشروع بنجاح إلى إدارة بلدية نينوى ومديرية المياه.
- يجب على المورد إرفاق أي تقارير متوفرة ، دليل وتفصيل ومواصفات فنية ، وكتالوجات تؤكد قابلية توافق العناصر المقترحة.

الفصل 6: الضمان

- تم تحديد فترة الضمان لمدة سنة (01) واحدة من تاريخ شهادة الإنجاز. سيغطي الضمان بالضرورة جميع أجزاء العناصر المختلفة للتركيب والتي سيلاحظ وجود خلل في البناء خلال السنة الأولى من التشغيل.
- سيطلب من المقاول بشكل فوري إجراء الإصلاحات والتصحيحات في غضون شهر واحد بعد العثور على أي أخطاء في تشغيل المشروع. في هذه الحالة ، يجب على المقاول إجراء جميع الإصلاحات ، في غضون خمسة (05) أيام كحد أقصى بعد النقل الشفهي أو الخطي للمعلومات ، ما لم يتم تحديد حالات استثنائية.
- يجب على المقاول الشروع فوراً ، وعلى نفقته الخاصة ، في إصلاح أي منشآت لا تتوافق مع خطط التنفيذ أو المواصفات الفنية والتي سيطلبها مدير المشروع أو مشرف الموقع.
- سيتم إجراء الاختبارات والفحوصات ذات الصلة والملائمة في جميع الإصلاحات التي تم إجراؤها.

نهاية العرض الفني

العروض التجارية

(الملف 2 من 2)

نموذج العرض - منظمة اکتد العراق**(ليتم تضمينه في م ظروف العرض التجاري)**

تاريخ:

مناقصة رقم: T//10JY/D13/LWR/ERB/17042019/001

يتم ملؤه بواسطة مقدم العارض (إجباري)معلومات الشركة المقدمة للعطاء

1. اسم الشركة

(_____)

2. اسم الممثل المعتمد من الشركة *:

* يرجى تضمين نسخة من (_____)

هوية الممثل

3. رقم تسجيل الشركة:

(_____)

الرقم / البلد / الوزارة

4. تخصص الشركة:

(_____)

5. العنوان البريدي (العنوان الفعلي):

(_____)

البلد / المحافظة / المدينة / اسم الشارع / محل رقم المكتب

أرقام الاتصال:

(الخط الأرضي: _____ / رقم

الجوال: _____)

عنوان البريد الإلكتروني:

(_____)

أنا الموقع أدناه _____ ، أوافق على تزويد منظمة اکتد، منظمة غير حكومية لا تبغي الربح ، بعناصر تجيب على المواصفات التالية ، وفقاً للشروط والمسؤوليات العامة التي أشرك نفسي في متابعتها.

ملاحظة مهمة:

- يجب تقديم العرض المالي في ملف منفصل عن الاقتراح الفني.
- يرجى ملاحظة أن جميع الدرجات سيتم احتسابها بشكل متناسب (سيتم منح الحد الأقصى لعدد الدرجات لمقدم العطاء الذي يقدم أكبر قدر من الخبرة / أكبر عدد من العمال و / أو المعدات / و / أو أفضل سعر مقابل الخط المحدد. سيتم تقييم مقدمي العروض بالتناسب).

يرجى ملء الجداول التالية، واحدة لكل حصة: (يمكن لمقدمي العطاءات التقدم بطلب شراء حصة واحدة أو أكثر).

الحصة 1: تركيب شبكة المياه لحى المنتظر فى قضاء تلعفر - محافظة نينوى. السعر الاجمالي

Item العنصر ر	Description الوصف	Unit الوحدة	Quant. الكمية	Unit price سعر الوحدة	Total price السعر الاجمالي
1	<p>Soil Removal. Excavation works considering all soil types (coarse, fine and organic from very soft: <math><20 \text{ kN/m}^2</math> to very stiff: <math>>150 \text{ kN/m}^2</math>) to be encountered at site. Minimum dimensions for trenches: (W) Width 0.5 - 0.7 meters and (D) Depth 1.0 meter. The use of appropriate portable, light and heavy-duty machinery is mandatory for this activity, i.e.: excavator, cutter machine, jackhammer, long-pick mattock, trenching hoes, etc. All work must comply with ACTED's technical and safety guidelines given by on-site supervisor.</p> <p>ازالة التربة. أعمال الحفر تشمل جميع أنواع التربة (الخشنة والناعمة والعضوية من لينة جدا: <math>>20</math> كيلو نيوتن / م إلى شديدة جدا: <math><150</math> كيلو نيوتن / م) التي تواجه في الموقع. أبعاد الحد الأدنى للخنادق: العرض: 0.5 - 0.7 متر والعمق 1.0 متر. يعد استخدام الآلات المناسبة المحمولة والخفيفة والثقيلة إلزاميًا لهذا النشاط ،</p>	Linear Meter متر طول	3,700		
2	<p>Soil Backfill. Backfilling of main trenches for piping network with clean soil (debris, rock and gravel free – particle size: <math><2 \text{ mm} - 0.02 \text{ mm}</math>) surrounding the newly placed pipe up to sub-base ground layer, in accordance with technical drawings. Backfill to be compacted in layers of 10 - 15 cm each with a compacting method of standard proctor of 98%. Soil to be backfilled to pre-excavation level. Activity includes the removal of all unwanted external debris to municipal waste site, responsible for obtaining relevant municipal permissions. All work must comply with ACTED's technical and safety guidelines given by on-site supervisor.</p> <p>ردم الخنادق الرئيسية لشبكة الانابيب بالتربة النظيفة (خالية من الحطام والصخور والحصى - حجم الجسيمات: <math>>2 \text{ mm} - 0.02 \text{ mm}</math> المحيطة بالانابيب الموضوعة حديثًا حتى الطبقة الأرضية الأساسية ، وفقًا للرسومات الفنية. يتم ضغط الردم في طبقات من 10 - 15 سم لكل منها بطريقة الضغط القياسية بنسبة 98 ٪. يتم ردم التربة إلى مستوى ما قبل الحفر. يشمل النشاط إزالة جميع الحطام الخارجي غير المرغوب فيه إلى موقع التخلص من النفايات البلدية ، المقاول هو المسؤول عن الحصول على أذونات البلدية ذات الصلة.</p>	Linear Meter متر طول	3,700		



<p>3</p>	<p>Main Pipeline. Supply and installation of Crack Resistant High-Density Polyethylene (CR – HDPE) piping with environmental stress cracking resistance (ESCR) schedule grading – PE100, SDR17. Dimension Specs: Nominal Diameter size of 110 mm (internal diameter 4"); thickness 6.6 mm; length 6 m, 12 m or 13.5 meters; color black with blue stripes, nylon protection and material specs in outer wall.</p> <p>خط الانبوب الرئيس. توريد وتركيب أنابيب البولي إيثيلين عالي الكثافة المقاومة للتشققات (CR - HDPE) مع جدول زمني لمقاومة تكسير الإجهاد البيئي (ESCR)، جدول الدرجات PE100، SDR17. مواصفات البعد: يبلغ قطرها الاسمي 110 ملم (القطر الداخلي 4")؛ سمك 6.6 ملم؛ طول 6 م، 12 م أو 13.5 متر؛ لون أسود مع خطوط زرقاء، حماية من النايلون والمواصفات المادية في الجدار الخارجي.</p> <p>Certifications: Must comply to international standards such as: IS-4984, ISO-4427/EN12201, ISO-4437/EN1555, DIN-8074, PAS 1075. Certificate of Origin and complete product details proof Made using 100% virgin/non-toxic grade HDPE compounds for drinking-water pipelines. High-flow capacity, abrasion resistance, corrosion resistance, chemical resistance, weather – UV resistance. Hydrostatic design stress of 1 MPa (10 bar), weight of 2.17 kg/m, with an average life over 50 years under normal working conditions.</p> <p>الشهادات: يجب أن تلتزم بالمعايير الدولية مثل IS-4984 ، ISO-4427 / EN12201 ، ISO-4437 / EN1555 ، DIN-8074 ، PAS 1075 . شهادة المنشأ وتفصيل المنتج كاملة تثبت صنعه باستخدام 100٪ مواد نقية / غير سامة HDPE مركبة لخطوط أنابيب مياه الشرب. قدرة التدفق العالي، مقاومة التآكل، مقاومة التآكل، المقاومة الكيميائية، الطقس - مقاومة الأشعة فوق البنفسجية.</p> <p>إجهاد تصميمي هيدروستاتي قدره 1 ميغا باسكال (10 بار)، وزنه 2.17 كجم / م، بعمر متوسط يزيد عن 50 عامًا في ظروف العمل العادية.</p> <p>Combining/Installation Methods: electro-fusion; butt-fusion/welding; socket fusion; or saddle fusion with ASTM/SGS certified equipment and trained staff to ensure a leak-proof work. Installation includes all required machinery, materials, manpower, gear, etc. Line/Activity Includes supply of all required fittings (PE100 RC, SDR 17, PN 10-bar) for connection such as: elbow, 45°, 90°, T connection, reducer, cap, etc. All work must comply with ACTED's technical and safety guidelines given by on-site supervisor.</p> <p>طرق الجمع / التثبيت: الانصهار الكهربائي؛ انصهار / لحام النهايات؛ لحام المقيس؛ أو لحام السرج مع المعدات المعتمدة ASTM / SGS والموظفين المدربين لضمان عمل خالي من التسرب. يشمل التركيب جميع الأدوات والمواد</p>	<p>Linear Meter</p> <p>متر طول</p>	<p>2,000</p>	
----------	--	------------------------------------	--------------	--



<p>4</p>	<p>Main Pipeline. Supply and installation of Crack Resistant High-Density Polyethylene (CR – HDPE) piping with environmental stress cracking resistance (ESCR) schedule grading – PE100, SDR17. Dimension Specs: Nominal Diameter size of 160 mm (internal diameter 6"); thickness 9.5 mm; length 6 m, 12 m or 13.5 meters; color black with blue stripes, nylon protection and material specs in outer wall.</p> <p>خط الأنابيب الرئيس. توريد وتركيب أنابيب البولي إيثيلين عالي الكثافة المقاومة للتشققات (CR - HDPE) مع مقاومة تكسير الإجهاد البيئي وفق جدول الدرجات (ESCR) PE100- ، SDR17. مواصفات البعد: القطر الاسمي 160 ملم (القطر الداخلي 6") ؛ سمك 9.5 ملم ؛ طول 6 م ، 12 م أو 13.5 متر ؛ اللون أسود مع خطوط زرقاء ، حماية من النايلون والمواصفات المادية في الجدار الخارجي.</p> <p>Certifications: Must comply to international standards such as: IS-4984, ISO-4427/EN12201, ISO-4437/EN1555, DIN-8074, PAS 1075. Certificate of Origin and complete product details proof, Made using 100% virgin/non-toxic grade HDPE compounds for drinking-water pipelines. High-flow capacity, abrasion resistance, corrosion resistance, chemical resistance, weather – UV resistance. Hydrostatic design stress of 1 MPa (10 bar), weight of 4.536 kg/m, with an average life over 50 years under normal working conditions. Combining/Installation Methods: electro-fusion; butt-fusion/welding; socket fusion; or saddle fusion with ASTM/SGS certified equipment and trained staff to ensure a leak-proof work. Installation includes all required machinery, materials, manpower, gear, etc. Line/Activity Includes supply of all required fittings (PE100 RC, SDR 17, PN 10-bar) for connection such as: elbow, 45°, 90°, T connection, reducer, cap, etc. All work must comply with ACTED's technical and safety guidelines given by on-site supervisor.</p> <p>الشهادات: يجب أن تلتزم بالمعايير الدولية مثل IS-4984 ، ، / EN12201 ، ISO-4437 / EN1555 ، ISO-4427 ، PAS 1075. شهادة المنشأ وتفاصيل المنتج كاملة تثبت صناعته باستخدام 100% مواد نقية / غير سامة HDPE مركبة لخطوط أنابيب مياه الشرب. قدرة التدفق العالي ، مقاومة التآكل ، مقاومة التآكل ، المقاومة الكيميائية ، الطقس - مقاومة الأشعة فوق البنفسجية. إجهاد تصميمي هيدروستاتي قدره 1 ميجا باسكال (10 بار) ، وزنه 4.536 كجم / م ، مع متوسط عمر يزيد عن 50 عامًا في ظل ظروف العمل العادية. طرق الجمع / التثبيت: الانصهار الكهربائي ، الانصهار ، الانصهار / لحام الزوايا: لحام</p>	<p>Linear Meter متر طول</p>	<p>1,000</p>	
----------	---	---------------------------------	--------------	--



<p>5</p>	<p>Main Pipeline. Supply and installation of Crack Resistant High-Density Polyethylene (CR – HDPE) piping with environmental stress cracking resistance (ESCR) schedule grading – PE100, SDR17. Dimension Specs: Nominal Diameter size of 200 mm (internal diameter 8"); thickness 11.9 mm; length 6 m, 12 m or 13.5 meters; color black with blue stripes, nylon protection and material specs in outer wall.</p> <p>خط الأنابيب الرئيس. توريد وتركيب أنابيب البولي إيثيلين عالي الكثافة المقاومة للتشققات (CR - HDPE) مع مقاومة تكسير الإجهاد البيئي وفق جدول الدرجات (ESCR) PE100-SDR17. ، مواصفات البعد: القطر الاسمي 200 ملم (القطر الداخلي 8") ؛ سمك 11.9 ملم ؛ طول 6 م ، 12 م أو 13.5 متر ؛ اللون أسود مع خطوط زرقاء ، حماية من النايلون والمواصفات المادية في الجدار الخارجي.</p> <p>Certifications: Must comply to international standards such as: IS-4984, ISO-4427/EN12201, ISO-4437/EN1555, DIN-8074, PAS 1075. Certificate of Origin and complete product details proof. Made using 100% virgin/non-toxic grade HDPE compounds for drinking-water pipelines. High-flow capacity, abrasion resistance, corrosion resistance, chemical resistance, weather – UV resistance. Hydrostatic design stress of 1 MPa (10 bar), weight of 7.079 kg/m, with an average life over 50 years under normal working conditions. Combining/Installation Methods: electro-fusion; butt-fusion/welding; socket fusion; or saddle fusion with ASTM/SGS certified equipment and trained staff to ensure a leak-proof work. Installation includes all required machinery, materials, manpower, gear, etc. Line/Activity Includes supply of all required fittings (PE100 RC, SDR 17, PN 10-bar) for connection such as: elbow, 45°, 90°, T connection, reducer, cap, etc. All work must comply with ACTED's technical and safety guidelines given by on-site supervisor.</p> <p>الشهادات: يجب أن تلتزم بالمعايير الدولية مثل IS-4984 ، / ISO-4427 / EN12201 ، ISO-4437 / EN1555 ، DIN-8074 ، PAS 1075. شهادة المنشأ وتفاصيل المنتج كاملة تثبت صنعه باستخدام 100% مواد نقية / غير سامة HDPE مركبة لخطوط أنابيب مياه الشرب. قدرة التدفق العالي ، مقاومة التآكل ، مقاومة التآكل ، المقاومة الكيميائية ، الطقس - مقاومة الأشعة فوق البنفسجية. إجهاد تصميمي هيدروستاتي قدره 1 ميجا باسكال (10 بار) ، وزنه 7.079 كجم / م ، مع متوسط عمر يزيد عن 50 عامًا في ظل ظروف العمل العادية. طرق الجمع / التثبيت: الانصهار الكهربائي؛ انصهار / لحام النهايات؛ لحام</p>	<p>Linear Meter متر طول</p>	<p>750</p>		
----------	--	---------------------------------	------------	--	--



<p>6</p>	<p>Household Connections. Supply and installation of network pipeline-to-surface 13mm (1/2-inch) diameter PPR pipe extensions, to household entrance, in accordance with technical drawings. Distance of household entrance from main pipeline will vary for each site. This line includes pipeline connections with electro-fusion technique, welding equipment, labor-work and all required fittings and accessories. All work must comply with ACTED's technical and safety guidelines given by on-site supervisor.</p> <p>الوصلات المنزلية. توريد وتركيب بين شبكة الانابيب والسطح وصلات الانابيب (PPR) بقطر 13 مم (1/2 انج) من خط انابيب الشبكة إلى المداخل المنزلية ، وفقاً للرسومات الفنية. تختلف مسافة المداخل المنزلية عن خط الأنابيب الرئيسي لكل موقع. يشمل هذا</p>	<p>Households</p>	<p>250</p>		
<p>7</p>	<p>Hydraulic Test. Internal pressure test requires filling a non-flammable liquid (water) or gaseous test sample, then a pressure medium (pneumatic compressor). Pressure Test with water is preferred and recommended method. A 25% hoop-stress should exceed during the hydro-test of operating/design pressure (10 bar). The use of certified barometer gauge for pressure measuring must be included.</p> <p>الاختبار الهيدروليكي. يتطلب اختبار الضغط الداخلي ملء سائل غير قابل للاشتعال (ماء) أو عينة اختبار غازية ، ثم وسيط ضغط (ضاغط هوائي). ويفضل اختبار الضغط مع الماء إذ هي الطريقة الموصى بها. يجب أن يتجاوز الإجهاد 25٪ أثناء الاختبار المائي لضغط التشغيل / التصميم (10 بار). يجب تضمين استخدام مقياس البارومتر المتر المعتمد لقياس الضغط.</p> <p>Tests conducted according to the BS6700 / ASTM F2164-18: https://www.astm.org/Standards/F2164.htm or similar according to national Iraqi standards. This activity considers its implementation for the existing main pipeline installed in 2014 of 10 inch diameter in a 1 km length and 8 inch diameter in 1 km length in order to indentify leaks within this pipeline before connecting the new Hay Muntathar proposed pipeline. Afterwards, an evaluation of the leakage points is needed to fix them with the support of local authorities. In addition, another test shall be done to the new water network once connected to the verified existing pipeline.</p> <p>تم إجراء الاختبارات وفقاً لمعايير BS6700 / ASTM F2164-18: https://www.astm.org/Standards/F2164.htm أو ما شابه ذلك وفقاً للمعايير الوطنية العراقية. يأخذ هذا النشاط في الاعتبار تطبيقه لخط الأنابيب الحالي الذي تم تركيبه في عام 2014 وقطره 10 انج بطول 1 كم وقطره 8 انج بطول 1 كم من أجل تحديد التسربات داخل خط الأنابيب هذا قبل توصيل خط الأنابيب</p>	<p>L.S. دفعة واحدة</p>	<p>1</p>		



<p>8</p>	<p>Control Valve. Supply and installation of gate valve type-P (PLUG) Round Handle of 200 mm (8 inch) diameter for HDPE pipeline installation (flanged). Made of corrosion-resistant, high impact material for drinking-water supply grading to endure high torque (cast iron or polyvinyl chloride) and withstand at least 1 MPa (10 bar) operating pressure. Stem sealed with O-ring to prevent external leaks and easy replaceability. Includes all accessories, supporter mold, spindle and welding works (electro fusion). Valves must have a valid certificate of origin, ISO certified company (European) and stainless shaft steel with surface box for manholes. All work must comply with ACTED's technical and safety guidelines given by on-site supervisor.</p> <p>صمام التحكم. توريد وتركيب صمام بوابة نوع P (PLUG) بمقبض تدويري وقطرها 200 ملم (8 انج) لتركيب خط أنابيب HDPE (شفة). مصنوع من مادة مقاومة للتآكل وعالية التأثير لتصنيف إمدادات مياه الشرب لتحمل عزم الدوران العالي (الحديد الزهر أو كلوريد البوليڤينيل) وتحمل ضغط تشغيل 1 ميغا باسكال (10 بار) على الأقل. تم إحكام إغلاقها بحلقة دائرية لمنع التسريبات الخارجية وسهولة الاستبدال. يشمل جميع الملحقات ، قالب الداعم ، المغزل وأعمال اللحام (الانصهار الكهربائي). يجب أن يكون للصمامات شهادة منشأ صالحة ، وشركة ISO</p>	<p>Piece قطعة</p>	<p>2</p>		
<p>9</p>	<p>Control Valve. Supply and installation of gate valve type-P (PLUG) Round Handle of 160 mm (6 inch) diameter for HDPE pipeline installation (flanged). Made of corrosion-resistant, high impact material for drinking-water supply grading to endure high torque (cast iron or polyvinyl chloride) and withstand at least 1 MPa (10 bar) operating pressure. Stem sealed with O-ring to prevent external leaks and easy replaceability. Includes all accessories, supporter mold, spindle and welding works (electro fusion). Valves must have a valid certificate of origin, ISO certified company and stainless shaft steel with surface box for manholes. All work must comply with ACTED's technical and safety guidelines given by on-site supervisor.</p> <p>صمام التحكم. توريد وتركيب صمام بوابة نوع P (PLUG) بمقبض تدويري وقطرها 160 ملم (6 انج) لتركيب خط أنابيب HDPE (شفة). مصنوع من مادة مقاومة للتآكل وعالية التأثير لتصنيف إمدادات مياه الشرب لتحمل عزم الدوران العالي (الحديد الزهر أو كلوريد البوليڤينيل) وتحمل ضغط تشغيل 1 ميغا باسكال (10 بار) على الأقل. تم إحكام إغلاقها بحلقة دائرية لمنع التسريبات الخارجية وسهولة الاستبدال. يشمل جميع الملحقات ، قالب الداعم ، المغزل وأعمال اللحام (الانصهار الكهربائي). يجب أن يكون للصمامات شهادة منشأ صالحة ، وشركة ISO معتمدة (أوروبية) ومحور فولاذي مقاوم للصدأ مع صندوق سطح لغرف التفريغ</p>	<p>Piece قطعة</p>	<p>2</p>		



<p>10</p>	<p>Control Valve. Supply and installation of gate valve type-P (PLUG) Round Handle of 114 mm (4 inch) diameter for HDPE pipeline installation (flanged). Made of corrosion-resistant, high impact material for drinking-water supply grading to endure high torque (cast iron or polyvinyl chloride) and withstand at least 1 MPa (10 bar) operating pressure. Stem sealed with O-ring to prevent external leaks and easy replaceability. Includes all accessories, supporter mold, spindle and welding works (electro fusion). Valves must have a valid certificate of origin, ISO certified company and stainless shaft steel with surface box for manholes. All work must comply with ACTED's technical and safety guidelines given by on-site supervisor.</p> <p>صمام التحكم. توريد وتركيب صمام بوابة نوع P (PLUG) بمقبض تدويري وقطرها 114 ملم (4 انج) لتركيب خط أنابيب HDPE (شفة). مصنوع من مادة مقاومة للتآكل وعالية التأثير لتصنيف إمدادات مياه الشرب لتحمل عزم الدوران العالي (الحديد الزهر أو كلوريد البولي فينيل) وتحمل ضغط تشغيل 1 ميغا باسكال (10 بار) على الأقل. تم إحكام إغلاقها بحلقة دائرية لمنع التسريبات الخارجية وسهولة الاستبدال. يشمل جميع الملحقات، قالب الداعم، المغزل وأعمال اللحام (الانصهار الكهربائي). يجب أن يكون للصمامات شهادة منشأ صالحة، وشركة ISO معتمدة (أوروبية) ومحور فولاذي مقاوم للصدأ مع صندوق سطح لغرف</p>	<p>Piece قطعة</p>	<p>4</p>		
<p>11</p>	<p>Inspection Structure. Supply and construction of manholes for valves in section 3 of BoQ with all required building materials. Internal dimensions: length 1 meter by width 1 m, and depth between 1 - 1.50 meters. The walls and floor built from reinforced concrete 1:2:4 (strength 20.6 MPA), including plastering of inside and outside, and painting outside all walls, floor and inside roof with 3 layers of epoxy. The top must be Pre-cast 10 cm reinforced concrete slab with a steel lid, installation of 2 rings in the wall for inlet and outlet pipe (filling with all-purpose foam between pipe and ring). All work must comply with ACTED's technical and safety guidelines given by on-site supervisor.</p> <p>هيكل التفتيش. توريد وبناء غرف التفتيش للصمامات في القسم 3 من فاتورة الكميات مع جميع مواد البناء المطلوبة. الأبعاد الداخلية: الطول 1 متر بعرض 1 متر، والعمق بين 1 - 1.50 متر. الجدران والأرضيات مبنية من الخرسانة المسلحة 1:2:4 (قوة 20.6 ميغا باسكال)، بما في ذلك التجصيص من الداخل والخارج، والطلاء الخارجي لجميع الجدران والأرضية والسقف الداخلي مع 3 طبقات من الأيبوكسي. يجب أن يكون الجزء العلوي عبارة عن بلاطة خرسانية مسبقة التغليف بطول 10 سم مع غطاء فولاذي، وتركيب حلقتين في الجدار لأنابيب المدخل والمخرج</p>	<p>Piece قطعة</p>	<p>5</p>		

<p>12</p>	<p>Network Connection. Connection of new DN 200 mm (internal diameter 8") Crack Resistant High-Density Polyethylene (CR – HDPE) piping with environmental stress cracking resistance (ESCR) schedule grading – PE100, SDR17 with existing 200 mm (8 inch) main pipeline. Connection includes supplying all required fittings for the full functionality between the new network with existing network with the replacement of any existing connecting fitting. Also, but not limited to, construction materials, necessary fittings, labor-work, light and heavy-duty machinery, equipment, tools for pipeline installation and civil works needed such as concrete demolition and re-casting. All work must comply with ACTED’s technical and safety guidelines given by on-site supervisor.</p> <p>وصلات الشبكة. وصلات جديدة 200 ملم (القطر الداخلي 8 ") أنابيب البولي إيثيلين عالي الكثافة المقاومة للتشقق (CR - HDPE) مع مقاومة للتشقق للإجهاد البيئي و جدول الدرجات PE100 ، SDR17 مع خط الأنابيب الرئيس الحالي 200 مم (8 انج). يتضمن الاتصال تزويد جميع التجهيزات المطلوبة للحصول على الوظائف الكاملة بين الشبكة الجديدة مع الشبكة الحالية مع استبدال أي تركيب اتصال</p>	<p>L.S. دفعة واحدة</p>	<p>1</p>		
<p>13</p>	<p>Network Cleansing. Cleaning of network according to BS6700 and instructions from local authorities, 50ppm chlorine for one hour, testing at furthest point in network minimum 30ppm chlorine, provision of test certification</p> <p>تطهير الشبكة. تنظيف الشبكة وفقاً للمعيار BS6700 والتعليمات من السلطات المحلية ، 50 جزءاً في المليون من الكلور لمدة ساعة واحدة ، واختبارها في أبعد نقطة في الشبكة بعد أدنى 30 جزءاً في المليون من الكلور ، وتوفير شهادة اختبار</p>	<p>Piece قطعة</p>	<p>1</p>		

تعليقات / ملاحظات مقدم العطاء:

.1

.2

Item العنصر	Description الوصف	Unit الوحدة	Qty. الكمية
1	<p>Boosting Pump. Supply and installation of centrifugal (horizontal) multi-stage, split case, mechanical seal; for drinking-water supply, hot (140 Celsius) and cold-water (-30 Celsius) circulation, suitable for all clean and slightly dirty non-corrosive liquids (max. viscosity of 150 mm²/s)</p> <p>مضخة التعزيز. توريد وتركيب مضخة الطرد المركزي (الأفقي) متعدد المراحل، منفصلة، ختم ميكانيكي؛ لتزويد مياه الشرب، تدوير مياه بسخونة (140 درجة مئوية) والبرد (-30 درجة مئوية)، ومناسبة لجميع السوائل النظيفة وغير المتسخة قليلاً (بحد أقصى للزوج يبلغ 150 مم² / ثانية)</p> <p>- Nominal branch diameter: 160 – 200 mm - Capacity: 600 m³/h flow rate - Head: < 60 meters, as duty point (operation point), according to the pump curve and system curve relationship - Operating Pressure: Greater or equal to 16 bars - Efficiency Class: IE2 or IE3, greater or equal to 70% as per Minimum Efficiency Index (MEI) - Power: Shaft Power of 150 kW - Frequency: 50/60 Hz (Pump-drive Input) - Voltage: 380/480 Volts (Pump-drive Input) - Speed: 1,500 RPM - Origin: original certificate of warranty and production date - Brand: ISO Certified brand with temperature sensor - Flanges of appropriate size and shape for the suction side according to inlet pipe - Pressure Gauge: In suction (inlet) and distribution (outlet) pipes</p> <p>- القطر الاسمي للفرع: 160 - 200 ملم - السعة: التصريف 600 متر مكعب / ساعة - الشحنة: >60 متر ، بالنسبة لنقطة العمل (نقطة تشغيل) ، وفقاً لمنحني المضخة وعلاقة منحني النظام - ضغط التشغيل: أكبر أو يساوي 16 بارًا - فئة الكفاءة: IE2 أو IE3 ، أكبر أو تساوي 70٪ وفقاً لمؤشر الحد الأدنى للكفاءة (MEI) - الطاقة: قوة المحور 150 كيلو واط - التردد: 60/50 هرتز (إدخال محرك المضخة) - الجهد: 380 / 480 فولت (إدخال محرك المضخة) - السرعة: 1500 دورة في الدقيقة - الأصل: الشهادة الأصلية للضمان وتاريخ الإنتاج - العلامة التجارية: علامة تجارية معتمدة من ISO مع مستشعر درجة الحرارة</p> <p>- الشفاه ذات الحجم والشكل المناسب لجانب السحب وفقاً لأنبوب المدخل - مقياس الضغط: في شفط (مدخل) وتوزيع (مخرج) الأنابيب.</p> <p>Material: Cast Iron preferred or Stainless Steel</p> <p>المواد: يفضل الحديد الزهر أو الفولاذ المقاوم للصدأ</p> <p>- Impeller, shaft, and sleeves stainless steel - Bearing house must be made of cast Iron GG-25 - Wet bolting: Stainless Steel, Base plate. Installed in the pump room according to the drawing and instruction of supervisor engineer. Testing-period of at least 15 days is considered for each pump to confirm adequate installation and a leak-proof work. All necessary fittings, accessories, equipment and tools considered within this item such as non-return (check) valve, air valve and gate valve according to inlet diameter between 250 – 300 mm to 250 – 200 mm to main pipeline. Work must comply to on-site supervisor Engineer.</p> <p>- المروحة ، المحور ، والأكمام من الفولاذ المقاوم للصدأ - يجب أن تكون منطقة الحمل من الحديد الزهر GG-25 - الحزام الرطب: الفولاذ المقاوم للصدأ ، لوحة قاعدة. مثبتة في غرفة المضخة وفقاً لتعليمات المهندس المشرف. يتم النظر في فترة اختبار لا تقل عن 15 يوماً لكل مضخة لتأكيد التثبيت المناسب وعمل مقاوم للتسرب. جميع التجهيزات والملحقات والمعدات والأدوات اللازمة التي يتم أخذها في الاعتبار ضمن هذا البند مثل صمام عدم الرجوع (فحص) وصمام الهواء وصمام النوبة وفقاً لقطر المدخل الذي يتراوح بين 250 - 300 مم إلى 250 - 200 مم إلى خط الأنابيب الرئيسي. يجب أن يتوافق العمل مع المهندس المشرف على الموقع.</p>	Piece قطعة	2

<p>2</p>	<p>Motor. Supply and installation of corresponding motor associated to centrifugal (horizontal) booster pump mentioned above (Item 1.1) with the following specifications:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Rated power approximately 185 kW -3-phase, 400 volts, 50Hz - Speed 1,500 RPM <p><i>المحرك. توريد وتركيب محرك مطابق مرتبط بمضخة التعزيز بالطرد المركزي (الأفقي) المذكورة أعلاه (البند 1.1) بالمواصفات التالية:</i></p> <p><i>القدرة المقننة تقريباً 185 كيلوواط -3 طور ، 400 فولت ، 50 هرتز - السرعة 1500 دورة في الدقيقة</i></p> <p>IEC standard motor, including complete electrical starter, protection device and metering (3 contactors, phase failure, main circuit breaker with overload, timer, ammeter with CT and voltmeter) and wiring/cables needed (thickness) according to the electrical load and length at site, to avoid short circuits and overheating.</p> <p>Work must comply to on-site supervisor Engineer.</p> <p><i>محرك IEC قياسي ، بما في ذلك جهاز بدء التشغيل الكهربائي الكامل ، وجهاز الحماية والقياس (3 قواطع ، فشل الطور ، قاطع الدائرة الرئيسي مع الحمل الزائد ، مؤقت ، مقياس التيار الكهربائي مع CT والفولتميتر) وأسلاك / كابلات (سمك) حسب الحمل الكهربائي والطول في الموقع ، لتجنب الدوائر القصيرة وارتفاع درجة الحرارة.</i></p> <p><i>يجب أن يتوافق العمل مع المهندس المشرف على الموقع.</i></p>	<p>Piece قطعة</p>	<p>2</p>
----------	---	-----------------------	----------

<p>3</p>	<p>Electric Control Panel/Circuit Breaker. Supply and Installation of customized Electric Control Panel/Circuit Breaker for item 1.1 and 1.2 with the following specifications:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Painted Stainless Steel Box of 2 – 4 mm thickness with appropriate dimensions to fit all electrical accessories to protect against outdoor exposure and extreme temperatures - Starter/Control Electric Panels with phase sequence mode. - Low and High voltage protection, <p>لوحة التحكم الكهربائية / قواطع دوائر. توريد وتركيب قواطع / لوحة تحكم كهربائية مخصصة للبند 1.1 و 1.2 مع المواصفات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> - صندوق ستانلس ستيل مطلي بسماعة 2 - 4 مم مع أبعاد مناسبة لتناسب جميع الملحقات الكهربائية للحماية من التعرض الخارجي ودرجات الحرارة القصوى - لوحات بداية / تحكم كهربائية مع وضع تسلسل الطور. - حماية الجهد المنخفض والعالي ، <ul style="list-style-type: none"> - 80 meters of power cable 1 KV 3*95 Copper Core XLPE insulation steel tape armored PVC sheath, (50,95,3 mm2) - Main circuit breaker with adequate amps for pump-motor set load and contactors - Ampere Meter 630 Amps– Overload Relay timer - Voltage Meter with 0 – 500 V range. - Chromium push bars and painted metal board including all other necessary electrical equipment - Protection device and metering (3 contactors 185KW, phase failure, main circuit breaker with overload, timer, ammeter with CT and voltmeter) and wiring/cables needed (thickness) according to the electrical load to avoid short circuits and overheating. <p>Material type of wiring and conductors must be copper. All work must comply to the electrical load for the inlet pumps/engines and electrical fixtures of the room and on-site supervisor.</p> <p>80 متر من كابل الطاقة 1 كي في 3*95 من النحاس المعزول XLPE، وغلاف من شريط فولاذي ومغلف بـ PVC ، (3، 95، 50 مم 2) - قاطع الدائرة الرئيس مع أمبيرية كافية لتحميل محرك المضخة والمحولات. - مقياس الأمبيرية 630 امبير - مؤقت تناوب الحمل الزائد - مقياس الفولتية بمدى 0-500 فولت. - قضبان دفع كروم والواح معدنية مطلية بما في ذلك جميع المعدات الكهربائية اللازمة - جهاز حماية ومقياس (3 قواطع 185 KW ، عطل في الطور ، قاطع الدائرة الرئيسي مع الحمل الزائد ، مؤقت ، مقياس التيار الكهربائي مع CT والفولتميتر) وأسلاك / كابلات (سماعة) حسب الحمولة الكهربائية لتجنب التماس الكهربائي والحرارة الزائدة. يجب أن يكون نوع مادة الأسلاك والموصلات من النحاس. يجب أن يتوافق كل العمل مع الحمل الكهربائي للمضخات / المحركات الداخلة والتركيبات الكهربائية للغرفة وتوجيهات المشرف على الموقع.</p>	<p>Piece قطعة</p>	<p>2</p>
----------	--	-----------------------	----------

<p>4</p>	<p>Site preparation. -Remove old centrifugal pump-motor set from pumping room and place it in location specified by DoW Coordination.</p> <p>- Remove existing reinforced concrete ground-level base for 2 old centrifugal pumps with necessary light and/or heavy-duty machinery, tools and equipment with adequate trenching and digging without damaging the rest of the infrastructure. Dimensions: 1.3 meters by 3 meters and 50 cm thickness.</p> <p>- Remove all debris from site and dispose it in proper area authorized by local authorities (DoW/Municipality).</p> <p>Work must comply to on-site supervisor Engineer.</p> <p>إعداد الموقع. -إزالة مجموعة مضخة الطرد المركزي القديمة من غرفة الضخ ووضعها في الموقع المحدد بواسطة منسق دائرة المياه.</p> <p>- القيام بإزالة القاعدة الموجودة من مستوى الأرض من الخرسانة المسلحة لمضخات الطرد المركزي القديمة (2) مع الآلات والأدوات والمعدات اللازمة الخفيفة و / أو الثقيلة مع الخنادق والحفر الكافية دون الإضرار ببقية البنية التحتية. الأبعاد: 1.3 متر في 3 أمتار وسمك 50 سم.</p> <p>- القيام بإزالة جميع الحطام من الموقع والتخلص منه في المنطقة المناسبة التي أذن بها السلطات المحلية (البلدية ودائرة المياه).</p> <p>يجب أن يتوافق العمل مع توجيهات المهندس المشرف على الموقع.</p>	<p>L.S.</p> <p>دفعة واحدة</p>	<p>1</p>
<p>5</p>	<p>Equipment Support. Casting of centrifugal pump-motor set base at ground-level inside pumping room with the following specifications:</p> <p>-Compressive strength of 20.6 MPa with a mix ratio of 1:2:4 (C20 Grade).</p> <p>-Base area according to the pump-motor set dimensions specified in items 1.1 and 1.2 in order to fit it completely.</p> <p>-Thickness of base (between 30 – 60 cm) depending on the fitting of the inlet and outlet pipe to pumps and the equipment's total load.</p> <p>-Structural reinforcement: 12 mm diameter corrugated steel rebars (Grade 60) to form mesh in both direction with 15 cm c/c for each layer.</p> <p>-Stainless steel mold/frame/plates between pump-motor equipment and reinforced concrete base included with oil-based painting in 3 layers.</p> <p>Work must comply to on-site supervisor Engineer.</p> <p>دمج المعدات. صب قاعدة مجموعة محرك مضخة الطرد المركزي في مستوى الأرض داخل غرفة الضخ بالمواصفات التالية:</p> <p>- قوة ضغط 20.6 ميجا باسكال مع نسبة مزيج من 1:2:4 (درجة C20).</p> <p>- المساحة الأساسية وفقاً لأبعاد مجموعة المضخة والمحرك المحددة في البندين 1.1 و 1.2 من أجل ملاءمتها تماماً.</p> <p>- سمك القاعدة (ما بين 30 - 60 سم) حسب تركيب مدخل ومخرج الأنابيب للمضخات والحمل الكلي للمعدات.</p> <p>التعزيز الهيكلي: حديد التسليح المموج بقطر 12 مم (درجة 60) لتشكيل شبكة في كلا الاتجاهين مع 15 سم ج / ج لكل طبقة.</p> <p>- قالب / إطار / ألواح فولاذية مقاومة للصدأ بين معدات المضخة والقاعدة الخرسانية متضمنة طلاء دهني من 3 طبقات.</p> <p>يجب أن يتوافق العمل مع توجيهات المهندس المشرف على الموقع.</p>	<p>Cubic Meter</p> <p>متر مكعب</p>	<p>4</p>

7	<p>Drainage System. Installation of drainage system inside pumping room with the following considerations:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Floor leveling with a cement-based mortar with mix ratio of 1:1.5:3 - Thickness: 8 – 10 cm, depending in existing level - Slope: 1.5% - Works considers the trenching/digging into existing concrete floor to create a channel of 25 cm of width, 7-10 meter length and 30 cm of depth with re-casting of floor of pumping room and inside channel with concrete mix and mortar. - Metal mesh cover for floor drainage channel with traffic-load support suitable for the channel dimensions. - Make soak-away pit or connect pumping room drainage system to nearest city sewage system in the street for adequate water disposal. <p>Activity contemplates the supply of all necessary materials, equipment, tools and labor-work.</p> <p>Work must comply to on-site supervisor Engineer.</p> <p>نظام الصرف الصحي. تركيب نظام الصرف الصحي داخل غرفة الضخ مع مراعاة الاعتبارات التالية: تسوية الأرضية باستخدام ملاط أساسه الأسمنت مع نسبة خليط من 1:1.5:3 - السماكة: 8 - 10 سم ، حسب المستوى الحالي - الميل: 1.5 % تشمل الأشغال حفر الخنادق / الحفر في الأرضية الخرسانية الحالية لإنشاء قناة بعرض 25 سم وطولها 7-10 أمتار وعمق 30 سم مع إعادة صب أرضية غرفة الضخ والقناة الداخلية بمزيج الخرسانة ومونة السمنت. - غطاء شبكة معدنية لقناة الصرف الأرضية مع دعم تحميل حركة المرور المناسب لأبعاد القناة. - عمل حفرة نقع أو توصيل نظام تصريف غرفة الضخ بأقرب شبكة للصرف الصحي في المدينة للتخلص من المياه بشكل كاف. يشمل النشاط في توريد جميع المواد والمعدات والأدوات اللازمة والعمل. يجب أن يتوافق العمل مع المهندس المشرف على الموقع.</p>	LS دفعه واحده	1
---	---	------------------	---

<p>8</p>	<p>Pumping Room Rehab. Service works for the pumping room rehabilitation which include, but not limited, to the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organize all wiring/cables for each of the electrical components such as pumps/motors/control panels in a safe manner, wall-mounted with adequate clippings and safety tape with clear signs in arabic and english - Remove broken glasses from window frames and paint all of metal window frames (remove and replace in case needed) after peeling-off old paint coating - 3-layer coating paint for metal ladder structure inside room with anti-corrosive paint (oil-based) after peeling-off old paint coating <p>تأهيل غرفة الضخ. تعمل الخدمة لإعادة تأهيل غرفة الضخ والتي تشمل ، على سبيل المثال لا الحصر ، ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - تنظيم جميع الأسلاك / الكابلات لكل من المكونات الكهربائية مثل المضخات / المحركات / لوحات التحكم بطريقة آمنة ، محمولة على الحائط مع قصاصات كافية وشريط السلامة مع علامات واضحة باللغتين العربية والإنجليزية. -القيام بإزالة الزجاج المكسور من إطارات النوافذ والقيام بطلاء جميع إطارات النوافذ المعدنية (قم بإزالة واستبدالها في حالة الحاجة) بعد إزالة الطلاء القديم - طلاء دهني من 3 طبقات لهيكل السلم المعدني داخل الغرفة مع دهان مضاد للتآكل (دهني) بعد إزالة الدهان القديم <ul style="list-style-type: none"> - Fence/Gate restoration of metal material with 3-layer anti-corrosive paint after peeling-off old paint coating - Complete painting of exterior/interior of building with dry-old based paint and make plastering restoration (8 kg/m2) when needed. - Rehabilitation of (6) exterior and (8) interior lamps with wiring and mount trays. Power of lamps between 150 – 300 kW, advisable for exterior lamps to be solar fed surrounding the pump room in the rooftop with gel batteries and energy inverter for both electric and solar input. <p>Work must comply to on-site supervisor Engineer.</p> <p>تأهيل السياج / النواية من مواد المعدنية بالطلاء المضادة للتآكل بثلاث طبقات بعد إزالة الطلاء القديم طلاء بشكل كامل من الخارج / الداخل المبني بالطلاء الجاف وعمل الترميم التجصيص (8 كجم / م²) عند الحاجة.</p> <p>-إعادة تأهيل (6) مصابيح خارجية و (8) داخلية بأسلاك وصواني تثبيت. قوة المصابيح بين 150 - 300 كيلو واط ، ينصح بتغذية المصابيح الشمسية المحيطة بغرفة المضخة على السطح مع البطاريات ومحول الطاقة لكلا المدخلات الكهربائية والطاقة الشمسية.</p> <p>يجب أن يتوافق العمل مع توجيهات المهندس المشرف على الموقع.</p>	<p>LS</p> <p>دفعه واحده</p>	<p>1</p>
----------	---	-----------------------------	----------

<p>9</p>	<p>Control Valve. Supply and installation of gate valve type, round-about handle for booster pumps with the following specifications:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diameter Size: DN 260 mm (10 inches) -Material: Corrosion-resistant, high impact ductile iron with drinking-water grading - Max operating pressure: >16 bars - Brand: ISO Certified with material and testing certificates, and warranty validation. Certificate of origin from manufacturing country. <p>Line includes all accessories, supporter mold, spindle and welding-work for proper leak-proof installation. Work must comply to on-site supervisor Engineer.</p> <p>صمام التحكم. توريد وتركيب صمام البوابة ، بمقبض دائري لمضخات التعزيز بالمواد التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> - حجم القطر: 260 ملم (10 انج) -المواد: حديد الدكتايل المقاوم للتآكل ، عالي التأثير بدرجة مياه الشرب - أقصى ضغط التشغيل: < 16 بار - العلامة التجارية: شهادة ISO مع شهادات المواد والاختبار ، والتحقق من صحة الضمان. شهادة المنشأ من بلد التصنيع. <p>يشمل الخط جميع الملحقات ، وقوالب الداعم ، والمغزل ، واللحام للتثبيت المناسب خال من التسريب. يجب أن يتوافق العمل مع توجيهات المهندس المشرف على الموقع.</p>	<p>Piece قطعة</p>	<p>4</p>
<p>10</p>	<p>Control Valve. Supply and installation of gate valve type, round-about handle for booster pumps with the following specifications:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diameter Size: DN 300 mm (12 inches) -Material: Corrosion-resistant, high impact ductile iron with drinking-water grading - Max operating pressure: >16 bars - Brand: ISO Certified with material and testing certificates, and warranty validation. Certificate of origin from manufacturing country. <p>Line includes all accessories, supporter mold, spindle and welding-work for proper leak-proof installation. Work must comply to on-site supervisor Engineer.</p> <p>صمام التحكم. توريد وتركيب صمام البوابة ، بمقبض دائري لمضخات التعزيز بالمواد التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> - حجم القطر: 300 ملم (12 انج) -المواد: حديد الدكتايل المقاوم للتآكل ، عالي التأثير بدرجة مياه الشرب - أقصى ضغط التشغيل: < 16 بار - العلامة التجارية: شهادة ISO مع شهادات المواد والاختبار ، والتحقق من صحة الضمان. شهادة المنشأ من بلد التصنيع. <p>يشمل الخط جميع الملحقات ، وقوالب الداعم ، والمغزل ، واللحام للتثبيت المناسب خال من التسريب. يجب أن يتوافق العمل مع توجيهات المهندس المشرف على الموقع.</p>	<p>Piece قطعة</p>	<p>4</p>

11	<p>Control Valve. Supply and installation of gate valve type, round-about handle for booster pumps with the following specifications:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diameter Size: DN 400 mm (16 inches) -Material: Corrosion-resistant, high impact ductile iron with drinking-water grading - Max operating pressure: >16 bars - Brand: ISO Certified with material and testing certificates, and warranty validation. Certificate of origin from manufacturing country. <p>Line includes all accessories, supporter mold, spindle and welding-work for proper leak-proof installation. Work must comply to on-site supervisor Engineer.</p> <p>صمام التحكم. توريد وتركيب صمام البوابة ، بمقبض دائري لمضخات التعزيز بالموادصفات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> - حجم القطر: 400 ملم (12 انج) -المواد: حديد الدكتايل المقاوم للتآكل ، عالي التأثير بدرجة مياه الشرب - أقصى ضغط التشغيل: > 16 بار - العلامة التجارية: شهادة ISO مع شهادات المواد والاختبار ، والتحقق من صحة الضمان. شهادة المنشأ من بلد التصنيع. <p>يشمل الخط جميع الملحقات ، وقوالب الداعم ، والمغزل ، واللحام للتثبيت المناسب خال من التسريب. يجب أن يتوافق العمل مع توجيهات المهندس المشرف على الموقع.</p>	Piece قطعة	4
12	<p>Pressure Gauge. Supply and installation of digital pressure gauge with the specifications of 35 bar, measurements uncertainty +/- 0.25% of Full Scale (ASME Grade 3A/ISO Class 0.25), temperature -20 °C to 50 °C, material ABS / Polycarbonate Blend, Powder Coated Aluminum, ingress protection IP67 (1 meter water submersion for 30 minutes), related humidity 0% to 90% (-10 to 35°C), 0% to 70% (35 to 50°C), wetted materials 316 Stainless Steel, battery type AA Alkaline (LR6), operating altitude (max) 10,000 ft (3050 m), protection class Pollution Degree 2 (UL / IEC 61010-1), LCD display 2.4 in / 61 mm segmented LCD Display and wrench size 7/8 In / 23 mm.</p> <p>مقياس الضغط. توريد وتركيب مقياس ضغط رقمي بمواصفات 35 بار ، بمقدار عدم تاكد في القياسات +/- 0.25% من المقياس الكلي (ASME Grade 3A / ISO Class 0.25) ، درجة حرارة -20 إلى 50 درجة مئوية ، مادة ABS / مزيج البوليكاربونيت ، الألمنيوم المطلي بالمسحوق ، حماية دخول IP67 (غمر بالمياه بعمق 1 متر لمدة 30 دقيقة) ، الرطوبة ذات الصلة من 0 إلى 90 ٪ (-10 إلى 35 درجة مئوية) ، 0 إلى 70 ٪ (35 إلى 50 درجة مئوية) ، المواد المبللة 316 فولاذ غير القابل للصد ، نوع البطارية AA القلوية (LR6) ، ارتفاع التشغيل (بحد أقصى) 10000 قدم (3050 م) ، فئة الحماية درجة التلوث 2 (UL / IEC 61010-1) ، شاشة LCD 2.4 بوصة / 61 ملم ، شاشة LCD مجزأة وحجم مفتاح الربط 7 / 8 في 23 ملم.</p>	Piece قطعة	1
13	<p>Float Valve. Supply and installation of galvanized iron float valve with a diameter of 2 meters within the water storage tank with the following dimensions: 40 m by 40 m by 12 meters.</p> <p>صمام طفو. توريد وتركيب صمام طفو من الحديد المجلفن بقطر 2 متر داخل خزان تخزين المياه بالأبعاد التالية: 40 م × 40 م × 12 م.</p>	Piece قطعة	1

14	<p>Water Meter. Removable cold-hot water meter, ISO 9001-2008 Certification Brand, Magnetic Drive, inter-exchangeable spare parts, 16 bar water pressure capacity and 0.01 cubic meters minimum reading. Diameter according to outlet pipe at each pump-motor set inside pumping room.</p> <p>مقياس مياه. مقياس ماء ساخن بارد قابل للإزالة ، علامة تجارية ISO 9001-2008 ، محرك مغناطيسي ، قطع غيار قابلة للتغيير ، سعة ضغط الماء 16 بار و 0.01 متر مكعب كحد أدنى للقراءة. القطر حسب أنبوب المخرج في كل مجموعة محرك-مضخة داخل غرفة الضخ.</p>	Piece قطعة	5
15	<p>Pump Overhauling. Maintenance mechanical and electrical works for the existing horizontal surface pumps (2) at the station, engines/motor (2), cast-iron fittings (check valve, air valve, gate valve, etc.) and piping currently working with the same specifications as item 1 in order to increase the lifespan of the equipment. This activity to be done after the installation and full operation of new surface pumps to avoid cutting the service to beneficiaries in a prolonged time (more than 24 hours.)</p> <p>إصلاح المضخة. صيانة الأعمال الميكانيكية والكهربائية لمضخات السطح الأفقية الحالية (2) في المحطة ، المكائن / المحركات (2) ، تجهيزات الحديد المغلف (صمام الفحص ، صمام الهواء ، صمام البوابة ، إلخ) والأنابيب التي تعمل حاليًا بنفس المواصفات كالبند 1 من أجل زيادة عمر الجهاز. يجب القيام بهذا النشاط بعد التثبيت والتشغيل الكامل لمضخات السطح الجديدة لتجنب قطع الخدمة للمستفيدين في وقت طويل (أكثر من 24 ساعة).</p>	LS دفعة واحدة	1

تعليقات / ملاحظات مقدم العطاء:

3.

4.

شروط وأحكام العارض:

1. صلاحية العرض: _____ (موصى به: 6 أشهر أو أكثر)

2. شروط التسليم (المهلة): _____

3. شروط الدفع: _____

اسم الممثل المفوض مقدم العطاء: _____

توقيع وختم الممثل المعتمد: _____

تاريخ: _____

Item العنصر	Description الوصف	Unit الوحدة	Quant. الكمية
1	<p>Concrete or Asphalt Removal: Excavation works considering all soil types (coarse, fine and organic from very soft: <math><20 \text{ kN/m}^2</math> to very stiff: <math>>150 \text{ kN/m}^2</math>) covered with at least 20 cm of concrete, asphalt or similar surface encountered at site. Minimum dimensions for trenches: (W) Width 0.7 - 0.9 meters and (D) Depth 1.0 meter. The use of appropriate portable, light and heavy-duty machinery is mandatory for this activity, i.e.: excavator, cutter machine, jackhammer, long-pick mattock, trenching hoes, etc. Debris must be disposed of in site approved by municipality; contractor responsible for obtaining relevant permissions. All work must comply with ACTED's technical and safety guidelines given by on-site supervisor.</p> <p>إزالة الخرسانة أو الأسفلت: تأخذ أعمال الحفر بنظر الاعتبار جميع أنواع التربة (الخشنة والناعمة والعضوية من الناعمة للغاية: <math><20 \text{ كيلو نيوتن / م}^2</math> إلى شديدة الصلابة: <math>>150 \text{ كيلو نيوتن / م}^2</math>) مغطاة بما لا يقل عن 20 سم من الخرسانة أو الأسفلت أو سطح مشابه يتم مواجهته في الموقع. أبعاد الحد الأدنى للخنادق العرض 0.7 - 0.9 متر والعمق 1.0 متر. يعد استخدام الآلات المناسبة المحمولة والخفيفة والثقيلة إلزاميًا لهذا النشاط ، أي: حفارة ، وآلة قطع ، وآلة ثقب الطرق ، ومعاول طويلة ذات أحجار ، ومعاول الخنادق ، إلخ. يجب التخلص من الحطام في الموقع المعتمد من البلدية ؛ المقاول المسؤول عن الحصول على الأذونات ذات الصلة. يجب أن يتوافق كل العمل مع إرشادات منظمة اكد الفنية والإرشادية التي يقدمها المشرف على الموقع.</p>	Linear Meter متر طول	900
2	<p>Soil Backfill. Backfilling of main trenches for piping network with clean soil (debris, rock and gravel free – particle size: <math>< 2 \text{ mm} - 0.02 \text{ mm}</math>) surrounding the newly placed pipe up to sub-base ground layer, in accordance with technical drawings. Backfill to be compacted in layers of 10 - 15 cm each with a compacting method of standard proctor of 98%. Soil to be backfilled to pre-excavation level. Activity includes the removal of all unwanted external debris to municipal waste site, responsible for obtaining relevant municipal permissions. All work must comply with ACTED's technical and safety guidelines given by on-site supervisor.</p> <p>ردم الخنادق الرئيسية لشبكة الانابيب بالتربة النظيفة (خالية من الحطام والصخور والحصى - حجم الجسيمات: <math>< 2 \text{ مم} - 0.02 \text{ مم}</math>) المحيطة بالانابيب الموضوعة حديثًا حتى الطبقة الأرضية الأساسية ، وفقاً للرسومات الفنية. يتم ضغط الردم في طبقات من 10 - 15 سم لكل منها بطريقة الضغط القياسية بنسبة 98 ٪. يتم ردم التربة إلى مستوى ما قبل الحفر. يشمل النشاط إزالة جميع الحطام الخارجي غير المرغوب فيه إلى موقع التخلص من النفايات البلدية ، المقاول هو المسؤول عن الحصول على أذونات البلدية ذات الصلة. يجب أن يتوافق كل العمل مع إرشادات منظمة اكد الفنية والإرشادية التي يقدمها المشرف على الموقع.</p>	Linear Meter متر طول	900



<p>3</p>	<p>Restoration of Concrete or Asphaltic Pavement: Supply and restoration of concrete or asphaltic surface base. Concrete casting of 1:2:4 – 1:2:2 dosage (compressive strength-f'c: 20/3,000 – 30/4,000 MPa/PSI), 20 – 22.5 cm layer thickness and according the required width, with 6 mm laying sheet of BRC or asphaltic-type with 8 cm layer after hydraulic concrete top, herein described, with a 15 cm thickness and necessary width for proper finish with laying sheet of BRC 6 mm. Sub-base layer considered in this activity of 20cm thickness (standard proctor compaction method not less than 98%). All work and construction materials must comply with ACTED's technical and safety guidelines given by on-site supervisor.</p> <p>ترميم الخرسانة أو الارضية الأسفلتية: توريد وترميم قاعدة خرسانية أو إسفلتية. صب الخرسانة من 1:2:2 - 4:2:1 - جرعة (قوة ضاغطة f'c: 20/3000 - 30/4000 MPa / PSI) ، سمك الطبقة 20 - 22.5 سم وحسب العرض المطلوب ، مع 6 مم طبقة التمديد من BRC أو من النوع الإسفلتي مع طبقة 8 سم بعد سطح الخرسانة الهيدروليكي ، الموصوفة هنا ، بسماكة 15 سم وعرضاً المطلوب لإنهاء مناسب مع صحيفة من BRC 6 ملم. الطبقة الفرعية الأساسية في هذا النشاط بسماكة 20 سم (طريقة الضغط القياس لا تقل عن 98٪). يجب أن تمتثل جميع مواد العمل والبناء للمبادئ التوجيهية الخاصة بالسلامة الفنية الصادرة عن منظمة اکتد والتي يقدمها المشرف على الموقع.</p>	<p>Linear Meter متر طول</p>	<p>900</p>
<p>4</p>	<p>Main Pipeline. Supply and installation of Ductile iron pipe. Dimension Specs: Nominal Diameter size of DN400 mm for drinking-water purposes according to ISO 2531 specifications for connection and providing certificate of origin and manufacturing date. Installation includes all required machines, materials, manpower, etc. for welding and fitting for connection such as: elbow, 45°, 90°, T connection, reducer, cap, etc. All work must comply with ACTED's technical and safety guidelines given by on-site supervisor.</p> <p>خط الأنوب الرئيس. توريد وتركيب انابيب حديد الدكتايل. مواصفات الابعاد: القطر يبلغ 400 ملم لأغراض مياه الشرب وفقاً لمواصفات ISO 2531 للتوصيل وتقديم شهادة المنشأ وتاريخ التصنيع. يشمل التركيب جميع الآلات والمواد والقوى العاملة المطلوبة للحام والتركيب للتوصيل مثل: الكوع ، 45 درجة ، 90 درجة ، ربطات مقطع تي ، المخفض ، غطاء ، الخ. يجب أن يتوافق كل العمل مع إرشادات منظمة اکتد الفنية والإرشادية التي يقدمها المشرف على الموقع.</p>	<p>Linear Meter متر طول</p>	<p>900</p>
<p>5</p>	<p>Control Valve. Supply and installation 160 mm diameter flanged gate valve with all fittings and accessories included for proper installation. Valves must have a valid certificate of origin and ISO certified manufacturer. All work must comply with ACTED's technical and safety guidelines given by on-site supervisor.</p> <p>صمام التحكم. توريد وتركيب صمام بوابة ذي حواف بقطر 160 مم مع كافة التجهيزات والملحقات المضمنة للتركيب الصحيح. يجب أن يكون للصمامات شهادة منشأ صالحة ومصنع معتمد من ISO. يجب أن يتوافق كل العمل مع إرشادات منظمة اکتد الفنية والإرشادية التي يقدمها المشرف على الموقع.</p>	<p>Piece قطعة</p>	<p>2</p>

<p>6</p>	<p>Inspection Structure. Supply and construction of manholes for valves in section 3 of BoQ with all required building materials. Internal dimensions: length 1 meter by width 1 m, and depth between 1 - 1.70 meters. The walls and floor built from reinforced concrete 1:2:4 (strength 20.6 MPA, and 12 mm diameter corrugated grade 40 steel rebars), including plastering of inside and outside, and painting outside all walls, floor and inside roof with 3 layers of epoxy. The top must be Pre-cast 10 cm reinforced concrete slab with a steel lid, installation of 2 rings in the wall for inlet and outlet pipe (filling with all-purpose foam between pipe and ring). All work must comply with ACTED's technical and safety guidelines given by on-site supervisor.</p> <p>هيكل التفتيش. توريد وبناء غرف التفتيش للصمامات في القسم 3 من فاتورة الكميات مع جميع مواد البناء المطلوبة. الأبعاد الداخلية: الطول 1 متر بعرض 1 متر ، والعمق بين 1 - 1.70 متر. الجدران والأرضيات مبنية من الخرسانة المسلحة 1:2:4 (قوة 20.6 ميجا باسكال و 12 ملم حديد تسليح موج الدرجة 40) ، بما في ذلك التجصيص من الداخل والخارج ، والطلاء الخارجي لجميع الجدران والأرضية والسقف الداخلي مع 3 طبقات من الايبوكسي. يجب أن يكون الجزء العلوي عبارة عن بلاطة خرسانية مسبقة التغليف بطول 10 سم مع غطاء فولاذي ، وتركيب حلقتين في الجدار لأنابيب المدخل والمخرج (تملأ الرغوة متعددة الأغراض بين الأنابيب والحلقة). يجب أن يتوافق كل العمل مع إرشادات منظمة اكد الفنية والإرشادية التي يقدمها المشرف على الموقع.</p>	<p>Piece قطعة</p>	<p>2</p>
<p>7</p>	<p>Network Connection. Connection of new DN 400 mm ductile iron pipe with the existing main pipe line 400mm ductile iron pipe. Connection includes supplying all required fittings for the full functionality between the new network with existing network with the replacement of any existing connecting fitting. Also, but not limited to, construction materials, necessary fittings, labor-work, light and heavy-duty machinery, equipment, tools for pipeline installation and civil works needed such as concrete demolition and re-casting. All work must comply with ACTED's technical and safety guidelines given by on-site supervisor.</p> <p>وصلات الشبكة. توصيل أنبوب حديد الدكتايل 400 ملم الجديد مع خط أنابيب الدكتايل الرئيسي للحديد 400 ملم. يتضمن الاتصال تزويد جميع التجهيزات المطلوبة للحصول على الوظائف الكاملة بين الشبكة الجديدة مع الشبكة الحالية مع استبدال أي تركيب اتصال موجود. أيضا ، ولكن ليس على سبيل الحصر ، مواد البناء والتجهيزات اللازمة ، العمل ، والآلات الخفيفة والثقيلة ، والمعدات والأدوات اللازمة لتركيب خطوط الأنابيب والأشغال المدنية اللازمة مثل هدم الخرسانة وإعادة الصب. يجب أن يتوافق كل العمل مع إرشادات منظمة اكد الفنية والإرشادية التي يقدمها المشرف على الموقع.</p>	<p>L.S. دفعة واحدة</p>	<p>2</p>

8	<p>Network Connection. Connection of new DN 400 mm ductile iron pipe with the existing main pipe line 160mm ductile iron pipe. Connection includes supplying all required fittings for the full functionality between the new network with existing network with the replacement of any existing connecting fitting. Also, but not limited to, construction materials, necessary fittings, labor-work, light and heavy-duty machinery, equipment, tools for pipeline installation and civil works needed such as concrete demolition and re-casting. All work must comply with ACTED's technical and safety guidelines given by on-site supervisor.</p> <p>وصلات الشبكة. توصيل أنبوب حديد الدكتايل 400 ملم الجديد مع خط أنابيب الدكتايل الرئيسي للحديد 160 ملم. يتضمن الاتصال تزويد جميع التجهيزات المطلوبة للحصول على الوظائف الكاملة بين الشبكة الجديدة مع الشبكة الحالية مع استبدال أي تركيب اتصال موجود. أيضا ، ولكن ليس على سبيل الحصر ، مواد البناء والتجهيزات اللازمة ، العمل ، والآلات الخفيفة والثقيلة ، والمعدات والأدوات اللازمة لتركيب خطوط الأنابيب والأشغال المدنية اللازمة مثل هدم الخرسانة وإعادة الصب. يجب أن يتوافق كل العمل مع إرشادات منظمة اكد الفنية والإرشادية التي يقدمها المشرف على الموقع.</p>	L.S. دفعة واحدة	2
9	<p>Network Connection. Connection of new DN 400 mm ductile iron pipe with the existing main pipe line 100mm ductile iron pipe. Connection includes supplying all required fittings for the full functionality between the new network with existing network with the replacement of any existing connecting fitting. Also, but not limited to, construction materials, necessary fittings, labor-work, light and heavy-duty machinery, equipment, tools for pipeline installation and civil works needed such as concrete demolition and re-casting. All work must comply with ACTED's technical and safety guidelines given by on-site supervisor.</p> <p>وصلات الشبكة. توصيل أنبوب حديد الدكتايل 400 ملم الجديد مع خط أنابيب الدكتايل الرئيسي للحديد 100 ملم. يتضمن الاتصال تزويد جميع التجهيزات المطلوبة للحصول على الوظائف الكاملة بين الشبكة الجديدة مع الشبكة الحالية مع استبدال أي تركيب اتصال موجود. أيضا ، ولكن ليس على سبيل الحصر ، مواد البناء والتجهيزات اللازمة ، العمل ، والآلات الخفيفة والثقيلة ، والمعدات والأدوات اللازمة لتركيب خطوط الأنابيب والأشغال المدنية اللازمة مثل هدم الخرسانة وإعادة الصب. يجب أن يتوافق كل العمل مع إرشادات منظمة اكد الفنية والإرشادية التي يقدمها المشرف على الموقع.</p>	L.S. دفعة واحدة	2

تعليقات / ملاحظات مقدم العطاء:

.3

.4

شروط وأحكام العارض:

1. صلاحية العرض: _____ (موصى به: 6 أشهر أو أكثر)

2. شروط التسليم (المهلة): _____

3. شروط الدفع: _____

نهاية العرض التجاري

استبيان العطاء – منظمة أكتد العراق (ليتم تضمينها في مغلف العرض الفني)

التاريخ:

رقم المناقصة: **T/10DLV/22F/REH/ERB/1704019/001**

الجزء الاول: المعلومات		
أ- تفاصيل الشركة ومعلومات عامة		
اسم الشركة	التداول ك	
العنوان (المقر)	رقم الهاتف	
الرمز البريدي (المقر الرئيسي)	فاكس	
المدينة (المقر الرئيسي)	عنوان البريد الالكتروني الاول	
صندوق بريد	عنوان البريد الالكتروني الثاني	
البلد (المقر)	عنوان الموقع الالكتروني	
مؤسس الشركة او اسم المالك	الشركات التابعة / المنتسبين / الممثل الخارجي	
اسم موظف المبيعات	موقع موظف المبيعات	
رقم موظف المبيعات	البريد الالكتروني لموظف المبيعات	
حوكمة الشركة: رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس أو أمين الصندوق أو أمين سر مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء		
الاسم (كما هو الحال في جواز السفر أو بطاقة هوية صادرة من الحكومة)	تاريخ الولادة	
رقم وثيقة الهوية الصادرة من الحكومة	نوع الهوية	
بلد الإصدار	الرتبة أو اللقب في المنظمة	
أسماء أخرى مستخدمة (أسماء مستعارة أو أسماء مستعارة غير مدرجة "كالاسم")	الجنس (مثال: ذكر، انثى)	
صاحب العمل الحالي والمسمى الوظيفي:	المهنة	
عنوان الإقامة	الجنسية	
محافظة / المنطقة	عنوان البريد الالكتروني	
هل الفرد مواطن أو مقيم دائم قانوني؟ <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	التراخيص المهنية - الشهادات الصادرة من الدولة	
إدارة الشركة: الرئيس التنفيذي ، المدير التنفيذي ، نائب المدير ، الرئيس أو نائب الرئيس		
الاسم (كما هو الحال في جواز السفر أو بطاقة هوية صادرة من الحكومة)	تاريخ الولادة	
رقم وثيقة الهوية الصادرة من الحكومة	نوع الهوية	

بلد الإصدار		الرتبة أو اللقب في المنظمة	
أسماء أخرى مستخدمة (أسماء مستعارة أو أسماء مستعارة غير مدرجة "كالاسم")		الجنس (مثال: ذكر, انثى)	
صاحب العمل الحالي والمسمى الوظيفي:		المهنة	
عنوان الإقامة		الجنسية	
محافظة / المنطقة		عنوان البريد الإلكتروني	
هل الفرد مواطن أو مقيم دائم قانوني؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	التراخيص المهنية - الشهادات الصادرة من الدولة	
إدارة الشركة: المدير المالي أو كبير المحاسبين			
الاسم (كما هو الحال في جواز السفر أو بطاقة هوية صادرة من الحكومة)		تاريخ الولادة	
رقم وثيقة الهوية الصادرة من الحكومة		نوع الهوية	
بلد الإصدار		الرتبة أو اللقب في المنظمة	
أسماء أخرى مستخدمة (أسماء مستعارة أو أسماء مستعارة غير مدرجة "كالاسم")		الجنس (مثال: ذكر, انثى)	
صاحب العمل الحالي والمسمى الوظيفي:		المهنة	
عنوان الإقامة		الجنسية	
محافظة / المنطقة		عنوان البريد الإلكتروني	
هل الفرد مواطن أو مقيم دائم قانوني؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	التراخيص المهنية - الشهادات الصادرة من الدولة	
موظفي الشركة والتأمين			
عدد الموظفين بدوام كامل:		متوسط أجر العمل للموظف في الساعة:	
نسبة الرجال إلى النساء:		هل هناك أي موظف (موظفون) لديهم أقارب يعملون مع منظمة اكتد؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
عدد الاطفال		الحد الأدنى للأجور القانونية المدفوعة؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
بأي سعة؟		تقديم الإجازات المدفوعة؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
ما هي اعمارهم؟		هل ساعات العمل المرنة معروضة؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
اسم شركة التأمين:		هل الموظفين مشمولين بالتأمين الصحي؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
وصف الشركة			
نوع العمل (اختيارات متعددة: ممكنة)	<input type="checkbox"/> تصنيع <input type="checkbox"/> وكالة معتمدة <input type="checkbox"/> تجارة <input type="checkbox"/> غير ذلك (يرجى التحديد) <input type="checkbox"/> شركة استشارية		

قطاع الأعمال (خيارات متعددة ممكنة):	<input type="checkbox"/> أعمال	<input type="checkbox"/> معدات	<input type="checkbox"/> بضائع/تجهيز
	<input type="checkbox"/> غير ذلك (يرجى التحديد)	<input type="checkbox"/> خدمات	
سنة الانشاء:	صالح حتى:		
رقم الرخصة:	بلد التسجيل:		
لغات العمل:	<input type="checkbox"/> الروسية	<input type="checkbox"/> الاسبانية	<input type="checkbox"/> الفرنسية
	<input type="checkbox"/> العربية	<input type="checkbox"/> الصينية	<input type="checkbox"/> غير ذلك (يرجى التحديد)
الوثائق الفنية المتاحة في:	<input type="checkbox"/> الروسية	<input type="checkbox"/> الاسبانية	<input type="checkbox"/> الفرنسية
	<input type="checkbox"/> العربية	<input type="checkbox"/> الصينية	<input type="checkbox"/> غير ذلك (يرجى التحديد)

ب- المعلومات المالية

الرقم الضريبي:	ظريبه الشراء:
رقم حساب البنك:	اسم البنك:
اسم الحساب:	عنوان البنك:
شروط الدفع القياسية:	رقم الرمز التعريفي للبنك:
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	
<input type="checkbox"/> المرفق	هل تم تدقيق الشركة في السنوات الثلاث الماضية؟
	يرجى إرفاق نسخة من التقرير المالي السنوي أو المدقق للشركة

القيمة السنوية لإجمالي المبيعات لآخر 3 سنوات:	السنة:	دولار:	السنة:	دولار:
القيمة السنوية لمبيعات التصدير لآخر 3 سنوات:	السنة:	دولار:	السنة:	دولار:

ج- الخبرة

أعمال الشركة الأخيرة مع اكتب و/أو وكالات المعونة الدولية الأخرى أو وكالات الأمم المتحدة:

الغاية	السنة	القيمة (دولار)	بضاعة/أعمال/خدمات	الهاتف/البريد الإلكتروني	الشخص الذي يمكن الاتصال به	المنظمة

ما هو مجال الخبرة الرئيسي لشركتكم؟	
ما هي منطقة تغطية أعمال شركتكم؟	<input type="checkbox"/> وطنيا <input type="checkbox"/> تقتصر على (حدد المكان)
إلى أي دول قامت الشركة بتصدير و / أو إدارة المشاريع في السنوات الثلاث الأخيرة؟	
قدم أي معلومات أخرى توضح مؤهلات وخبرات شركتكم (مثل الجوائز)	
أدرج أي منظمات مهنية / مهنية وطنية أو دولية تكون شركتكم عضواً فيها	

د- القدرة الفنية

نوع شهادة ضمان الجودة	<input type="checkbox"/> المرفق
نوع شهادة / وثائق التأهيل	<input type="checkbox"/> المرفق
المكاتب الدولية / التمثيل	

أدرج أدناه ما يصل إلى 10 من السلع الأساسية و / أو الخدمات التي تبيعها شركتكم:

- | | |
|----|----|
| 1) | 6) |
| 2) | 7) |

3)	8)
4)	9)
5)	10)
اذكر الأصول الرئيسية لشركتك (الشاحنات والآلات الثقيلة، المعدات الثقيلة والقيمة، المباني، المستودعات، مواقع الإنتاج وغيرها)	
1)	6)
2)	7)
3)	8)
4)	9)
5)	10)
د- متنوع	
هل لدى شركتك سياسة بيئية؟ (نعم لا)	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
هل لدى شركتك سياسة تداول أخلاقية؟ (نعم لا)	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
هل لدى شركتك سياسة لمكافحة الإرهاب؟ (نعم لا)	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
هل تتوافق شركتك مع اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (أو ما يعادلها)؟ (نعم لا)	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
إذا أجبت بنعم على السؤالين أعلاه ، يرجى إرفاق نسخ من سياستك:	
هل سبق لشركتك ان اعلنت افلاسها او انها في طور الانتهاء او ان شؤونها تديرها المحاكم ، هل أبرمت ترتيبات مع الدائنين ، أو أوقفت أنشطة الأعمال ، أو هل هي موضوع إجراءات تتعلق بهذه المسائل أو هل هي في وضع مشابه ينشأ عن إجراء مماثل منصوص عليه في القانون الوطني؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
إذا كانت الإجابة نعم يرجى اعطاء تفاصيل:	
هل سبق لشركتك أن أدينت بجريمة تتعلق بسلوكها المهني بحكم يكون كقوة res judicata؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
إذا كانت الإجابة نعم يرجى اعطاء تفاصيل:	
هل سبق لشركتك أن ارتكبت سوء سلوك مهني خطير تم إثباته بوسائل أخرى؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
إذا كانت الإجابة نعم يرجى اعطاء تفاصيل:	
هل لم تقب شركتكم أبدًا بالتزاماتها المتعلقة بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي ، أو دفع الضرائب وفقًا لقانون الدولة التي تأسست فيها ، أو مع التزامات فرنسا ، أو تلك الخاصة بالبلد التي تم فيها التعاقد والتي يتعين القيام بها؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
إذا كانت الإجابة نعم يرجى اعطاء تفاصيل:	
هل سبق لشركتك أن خضعت لحكم يتمتع بقوة القرار في الاحتيايل أو الفساد أو التورط في منظمة إجرامية أو أي نشاط غير قانوني آخر؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
إذا كانت الإجابة نعم يرجى اعطاء تفاصيل:	
هل سبق أن أعلن أن شركتك قد انتهكت عقدًا خطيرًا لعدم امتثالها لالتزاماتها التعاقدية ، وذلك باتباعها طريقة شراء آخر أو إجراءات منح المنح التي تموله دولة مانحة؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
إذا كانت الإجابة نعم يرجى اعطاء تفاصيل:	
هل سبق أن أعلن أن شركتك قد انتهكت عقدًا خطيرًا لعدم امتثالها لالتزاماتها التعاقدية ، وذلك باتباعها طريقة شراء آخر أو إجراءات منح المنح التي تموله دولة مانحة؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
إذا كانت الإجابة نعم يرجى اعطاء تفاصيل:	
هل سبق لشركتك أن كانت في أي نزاع مع أي وكالة حكومية أو الأمم المتحدة أو منظمات المعونة الدولية (بما في ذلك منظمة اکتد) ؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا

إذا كانت الإجابة نعم يرجى إعطاء تفاصيل:	
هل توافق على شروط الدفع لمدة 30 يوماً؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
هل تقبل زيارة موظفي منظمة اكدت والمراجعين الخارجيين إلى مكتبك؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا

الجزء الثاني: الشهادات

أتعهد أنا الموقع أدناه بأن المعلومات المقدمة في هذا النموذج صحيحة ، وفي حالة حدوث تغييرات ، سيتم تقديم التفاصيل إلى منظمة اكدت في أسرع وقت ممكن كتابةً. أفهم أيضاً أن منظمة اكدت لا تتعامل مع شركات أو أي من الشركات التابعة أو شركة فرعية ، والتي تمارس أي ممارسات تنتهك حماية الأطفال والاستغلال الجنسي وإساءة المعاملة وتعارض المصالح ومكافحة الغش وسياسة مكافحة الإرهاب ، وسياسات حماية البيانات (متوفرة عند الطلب)

الاسم:		التاريخ:	
العنوان/الموقف		المكان:	
عنوان البريد الإلكتروني (للإتصال به)		التوقيع:	
لأغراض التحقق (رقم الهاتف (للإتصال به) (لأغراض التحقق):		ختم الشركة:	

قائمة التحقق من الوثائق الداعمة

لاستخدام منظمة اكدت فقط

رقم	مرفق	دقيمت
1) رخصة تجارية	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) تسجيل ضريبة القيمة المضافة / شهادة براءة ذمة ضريبية	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) ملف الشركة	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) إثبات التداول / الوكلاء / الوكيل	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) دليل على عقود مماثلة	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) المراجع	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) تفاصيل الرئيس التنفيذي والموظفين الرئيسيين	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8) عقد التأسيس وشهادة التأسيس	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9) البيانات المالية (الأحدث)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10) أخرى (حدد):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

اسم الممثل المفوض للمناقصة: _____

توقيع وختم معتمد: _____

اعلان العطاء الاخلاقي – منظمة أكتد العراق (ليتم تضمينها في مغلف العرض الفني).

تاريخ:

مناقصة رقم: T/10DJY/D13/LWR/ERB/17042019/001

اسم مقدم العطاء: _____ :

عنوان مقدم العطاء: _____ :

القواعد السلوكية:

1- معايير العمل

تستند معايير العمل في هذا القانون إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية (ILO).

- يتم اختيار العمالة بحرية

لا يوجد عمل بالسجن القسري أو غير الطوعي. لا يتعين على العمال تقديم "ودائع" أو أوراق هويتهم لدى صاحب العمل ولهم الحرية في مغادرة صاحب العمل بعد إشعار معقول.

- احترام حرية تكوين الجمعيات والحق في المفاوضة الجماعية

للعمال ، دون تمييز ، الحق في الانضمام إلى النقابات أو تشكيل النقابات التي يختارونها والمساومة الجماعية. صاحب العمل يعتمد موقفاً مفتوحاً تجاه الأنشطة المشروعة للنقابات. لا يتم التمييز ضد ممثلي العمال ويمكنهم الوصول إلى أداء مهامهم التمثيلية في مكان العمل. عندما يكون الحق في حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية مقيّداً بموجب القانون ، يسهل صاحب العمل ، ولا يعيق ، تطوير وسائل موازية لحرية تكوين الجمعيات والمساومة المستقلة والحرية.

- ظروف العمل آمنة وصحية

يجب توفير بيئة عمل آمنة وصحية ، مع الأخذ في الاعتبار المعرفة السائدة للصناعة وأي مخاطر محددة. يجب اتخاذ خطوات كافية لمنع وقوع الحوادث والإصابات في الصحة الناشئة عن العمل أو المرتبطة به أو التي تحدث أثناء العمل ، وذلك عن طريق التقليل إلى الحد الأدنى ، بقدر الإمكان عملياً ، من أسباب الأخطار الكامنة في بيئة العمل. يجب أن يتلقى العمال تدريباً منتظماً ومسجلاً في مجال الصحة والسلامة ، ويتكرر هذا التدريب للعمال الجدد أو المعاد تعيينهم. يجب توفير مرافق المراض النظيفة ومياه الشرب ، وإذا لزم الأمر ، يتم توفير المرافق الصحية لتخزين المواد الغذائية. يجب أن يكون السكن ، حيثما تم توفيره ، نظيفاً وآمناً ويلبي الاحتياجات الأساسية للعمال. تلتزم الشركة التي تلتزم بالمعايير بمسؤولية الصحة والسلامة لممثل الإدارة العليا.

- لا يجوز استخدام تشغيل الأطفال

لن يكون هناك تجنيد جديد لتشغيل الأطفال. يجب على الشركات تطوير أو المشاركة في السياسات والبرامج ، والتي تنص على انتقال أي طفل يثبت أنه يؤدي عمالة أطفال لتمكين ه/ها من الحضور والبقاء في التعليم الجيد حتى لم يعد طفلاً. لا يجوز تشغيل الأطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً في الليل أو في ظروف خطيرة. يجب أن تتوافق هذه السياسات والإجراءات مع أحكام معايير منظمة العمل الدولية ذات الصلة.

- يتم دفع الأجور الحية

الأجور والمزايا المدفوعة عن أسبوع العمل القياسي تلي على الأقل المعايير القانونية الوطنية أو معايير الصناعة. في أي حال يجب أن تكون الأجور عالية بما يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية وتوفير بعض الدخل التقديري. يجب تزويد جميع العمال بمعلومات مكتوبة ومفهومة عن ظروف عملهم فيما يتعلق بالأجور قبل دخولهم العمل ، وبشأن تفاصيل أجورهم عن فترة الأجر المعنية في كل مرة يتم فيها الدفع. لا يجوز استقطاع الخصومات من الأجور كتدبير تأديبي ولا يجوز السماح بأي خصومات من الأجور غير المنصوص عليها في القانون الوطني دون إذن صريح ومستنير من العامل المعني. يجب تسجيل جميع الإجراءات التأديبية.

- ساعات العمل ليست مفرطة

تتوافق ساعات العمل مع القوانين الوطنية ومعايير الصناعة القياسية ، أيهما يوفر حماية أكبر. في أي حال ، لا يتعين على العمال على أساس منتظم العمل أكثر من ساعات العمل القانونية المحلية. يجب أن يكون العمل الإضافي طوعياً ، ويجب ألا يتجاوز الحدود القانونية المحلية ، ولا يُطلب منه على أساس منتظم ، ويجب تعويضه دائماً بسعر إضافي.

- لا يمارس التمييز

لا يوجد تمييز في التوظيف أو التعويض أو الوصول إلى التدريب أو الترقية أو الإنهاء أو التقاعد على أساس العرق أو الطبقة أو الأصل القومي أو الدين أو العمر أو الإعاقة أو الجنس أو الحالة الزوجية أو الميل الجنسي أو العضوية النقابية أو الانتماء السياسي.

- يتم توفير العمالة العادية

يجب أن يكون العمل المنجز إلى أقصى حد ممكن على أساس علاقة توظيف معترف بها يتم تأسيسها من خلال القوانين والممارسات الوطنية. لا يجوز تجنب الالتزامات المفروضة على الموظفين بموجب قوانين ولوائح العمل أو الضمان الاجتماعي الناشئة عن علاقة العمل العادية من خلال استخدام ترتيبات التعاقد من الباطن أو العمل من الباطن أو العمل في المنزل فقط ، أو من خلال خطط التلمذة الصناعية التي لا توجد فيها نية حقيقية لنقل المهارات أو توفير عمل منتظم ، ولا يجب تجنب أي التزامات من هذا القبيل من خلال الاستخدام المفرط لعقود العمل المحددة المدة.

- لا يُسمح بالمعاملة القاسية أو اللاإنسانية

يحظر الاعتداء الجسدي أو الانضباط والتهديد بالإيذاء البدني أو التحرش الجنسي أو غيره من أشكال الاعتداء واللفظ أو غيره من أشكال التخويف.

-2- المعايير البيئية

يجب على المجهزين الالتزام ، كحد أدنى ، بجميع المتطلبات القانونية وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بالآثار البيئية لأعمالهم. تعد معايير الأداء التفصيلية مسألة للمجهزين ، ولكن يجب أن تتناول ما يلي على الأقل:

- إدارة المخلفات

يتم تقليل النفايات وإعادة تدوير المواد كلما كان ذلك ممكناً. اعتماد ضوابط فعالة للنفايات فيما يتعلق بتلوث الأرض والهواء والمياه. في حالة المواد الخطرة توجد خطط الاستجابة للطوارئ.

- التعبئة والتغليف والورق

يتم تجنب الاستخدام المفرط وغير الضروري للمواد ، واستخدام المواد المعاد تدويرها كلما كان ذلك مناسباً.

- الحفظ

تتم مراقبة العمليات والأنشطة وتعديلها حسب الضرورة لضمان الحفاظ على الموارد النادرة ، بما في ذلك المياه والنباتات والحيوانات والأراضي المنتجة في بعض الحالات.

• استخدام الطاقة

تستند جميع عمليات الإنتاج والتسليم ، بما في ذلك استخدام التدفئة والتهوية والإضاءة وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والنقل ، إلى الحاجة إلى زيادة كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات الضارة.

• احتياطات السلامة للنقل ومناولة البضائع

تستند جميع عمليات النقل ومناولة البضائع إلى الحاجة إلى زيادة احتياطات السلامة إلى الحد الأقصى وتقليل الإصابات المحتملة إلى المستفيدين والموظفين العاملين في منظمة اكد وكذلك موظفي المجهزين أو موظفي المقاولين من الباطن.

3- سلوك العمل

يجب ألا ينتهك سلوك المجهزين الحقوق الأساسية للمستفيدين من منظمة اكد.

المورد لا ينبغي أن يشارك

1. في صناعة الأسلحة
2. في بيع الأسلحة إلى الحكومات التي تنتهك بانتظام حقوق الإنسان لمواطنيها ؛ أو عندما يكون هناك نزاع مسلح داخلي أو توترات كبيرة ؛ أو حيث قد يعرض بيع الأسلحة السلام والأمن الإقليميين للخطر.

4- قواعد ولوائح الشراء لمنظمة اكد

يجب أن يلتزم المجهزين بقواعد وأنظمة المشتريات المعمول بها في دليل لوجستك منظمة اكد الإصدار 1.2 أو أعلى .على وجه الخصوص ، سياسة مشتريات لمنظمة اكد المنصوص عليها في القسم 2.1 و 2.4. (منح العقد). من خلال القيام بذلك ، يقر الموردون أنهم لا يجدون أنفسهم في أي من حالات الاستبعاد على النحو المشار إليه في القسم 2.4.2.

مبادئ التشغيل

سيكون تنفيذ قواعد السلوك ومسؤولية مشتركة بين منظمة اكد ومجهزيها ، على أساس عدد من مبادئ التشغيل ، والتي سيتم مراجعتها من وقت لآخر.

منظمة اكد سوف تقوم ب:

1. إسناد المسؤولية عن ضمان الامتثال لمدونة قواعد السلوك إلى مدير كبير
2. إبلاغ التزامها بمدونة السلوك للموظفين والداعين والمانيين ، وكذلك لجميع مجهزي السلع والخدمات.
3. إتاحة الموارد البشرية والمالية المناسبة للوفاء بالتزاماتها المعلنة ، بما في ذلك التدريب والمبادئ التوجيهية للموظفين المعنيين.
4. توفير التوجيه والدعم غير المالي المعقول للمجهزين الذين يسعون بصدق إلى تعزيز وتنفيذ معايير المدونة في أعمالهم وفي سلاسل التجهيز ذات الصلة ، في حدود الموارد المتاحة.
5. اعتماد الأساليب والأنظمة المناسبة لرصد والتحقق من تحقيق المعايير.
6. السعي لتعظيم التأثير المفيد للموارد المتاحة ، على سبيل المثال من خلال التعاون مع المنظمات غير الحكومية الأخرى ، وإعطاء الأولوية للمواقع الأكثر احتمالاً لعدم الامتثال.

منظمة اكد تتوقع من المجهزين:

1. قبول المسؤولية عن ظروف العمل والبيئة التي يتم بموجبها صنع المنتجات والخدمات المقدمة. ويشمل ذلك جميع الأعمال المتعاقد عليها أو التي تم التعاقد عليها من الباطن والتي يتم إجراؤها بواسطة المنزل أو غيره من العمال الخارجيين.
2. إسناد المسؤولية عن تنفيذ قواعد السلوك إلى مدير كبير.
3. تقديم بيان نوايا مكتوب بشأن سياسة الشركة فيما يتعلق بمدونة قواعد السلوك وكيفية تنفيذها ، وتوصيل هذا إلى الموظفين والمجهزين وكذلك منظمة اكد

كلا الطرفين سوف

1. اطلب الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة للقانون ، وفي حالة استمرار ذلك ، قم بإنهاء العلاقة التجارية.
2. السعي للتأكد من أن جميع الموظفين على دراية بحقوقهم والمشاركة في القرارات التي تؤثر عليهم.
3. تجنب التمييز ضد الشركات في البلدان النامية.
4. التعرف على التنظيم والتفتيش الرسمي لمعايير مكان العمل ، ومصالح النقابات المهنية وغيرها من المنظمات التمثيلية.
5. طلب التحكيم في حالة المنازعات التي لم تحل.

مؤهلات بيان السياسة

الضرورة الإنسانية أمر بالغ الأهمية. عندما تكون سرعة النشر ضرورية لإنقاذ الأرواح ، ستشتري منظمة اكد السلع والخدمات الضرورية من أكثر المصادر المتاحة ملائمة.

لا يمكن لمنظمة اكد قبول زيادات التكلفة غير المنضبطة ولا انخفاض الجودة. تقبل التكاليف الداخلية المناسبة ولكنها ستعمل مع المجهزين لتحقيق المعايير الأخلاقية المطلوبة قدر الإمكان دون زيادة في التكلفة أو نقص في الجودة.

العلاقة بالإرهاب والقوات المتحاربة

يشهد العطاء أنه لم يقدم ولن يقدم أي موارد دعم مادية أو معلومات أو أي وسيلة أخرى لأي فرد أو جمعية أو مؤسسة تعرفها أو لديها سبب في معرفتها ، هي فرد أو منظمة تدافع عن الخطط أو الجهات الراعية أو تشارك فيها ، أو شاركوا في عمل إرهابي داخل العراق أو في الخارج. يلتزم المزايدون أيضًا بعدم دعم أو دعوة أو مساعدة أي طرف محارب قد يؤثر على توافق منظمة اكد مع المبادئ الإنسانية للنزاهة والحياد.

انا الموقع ادناه _____ ، وأوافق على اعتماد قواعد السلوك المذكورة أعلاه والالتزام بالامتثال لمعايير العمل والبيئة المحددة ، سواء في شركتي الخاصة أو مع مجهزي.

اسم والموقع الوظيفي لممثل العطاء المفوض _____

توقيع معتمد _____

قائمة تدقيق العطاء – منظمة أكتد العراق (ليتم تضمينها في مغلف العرض الفني).

تاريخ:

مناقصة رقم T/10DJY/D13/LWR/ERB/17042019/001

قبل إرسال مستندات المناقصة الخاصة بك ، يرجى التحقق من أن كل بند من البنود التالية قد انتهى ، ويترتب على المعايير التالية:

الوصف	ليتم ملنها بواسطة مقدم العطاء		لاستخدام منظمة اکتد فقط (يتم ملنه بواسطة لجنة الشراء)			
	تم تضمينه		موجود		تعليقات	
	نعم	لا	نعم	لا		
1. تقدم المغلفات الفنية والتجارية (الزامي)						
2. الجزء الاول (نموذج PRO-05) تعليمات لمقدمي العروض مرفق بالعرض الفني ، مملوء وموقع ومختوم من قبل						
3. الجزء الثاني (نموذج PRO-06) نموذج العرض يتم ادراجه مع العرض الفني ، المملوء ، توقيع وختم من قبل المجهز .						
4. الأسعار في نموذج العرض بالدولار الأمريكي أو بالعملة المحلية (الزامي)						
5. الجزء الثاني (نموذج PRO-06-01) يتم إرفاق نموذج استبيان العطاء مع العرض الفني ، المملوء والموقع والمختوم من قبل المورد. (الزامي)						
6. يتم إرفاق الإعلان الأخلاقي للعطاء مع العرض الفني ، المملوء والموقع والمختوم من قبل المورد.						
7. يتم ملء وثائق المناقصة باللغة الإنجليزية.						
8. المرفقات - يتم توفير الوثائق المحددة في التعليمات لجزء العطاء						
9. المرفقات - يتم تضمين نسخة من وثائق تسجيل الشركة ومعرف المالك (الزامي)						

اسم الموقع الوظيفي لممثل العطاء المفوض

توقيع معتمد